Pannon Egyetem
University of Pannonia

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Szenátus elfogadta:	2025. február 27.
A határozat száma:	40/2025.(II.27.)
Hatálybalépés:	2025. március 10.
A szabályzat karbantartásáért felelős:	
	Műszaki Igazgatóság/Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztály vezetője

Verziószám: 00

verziószám	közzététel dátuma	hatálybalépés dátuma	hatályon kívül helyezés dátuma	szenátusi határozatszám, kuratóriumi határozatszám*
00	2025.03.10.	2025.03.10.	-	40/2025. (II.27.) szenátusi határozat

*amennyiben a szabályzat hatálybalépésének feltétele kuratóriumi elfogadás

Tartalomjegyzék

Bevezetés ... 7

I. fejezet ... 7

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ... 7

A Szabályzat célja ... 7

A Szabályzat hatálya ... 7

Jogszabályi háttér ... 7

II. fejezet ... 8

A TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK ÉS FELADATOK ... 8

A tűzvédelmi szervezet felépítése ... 8

A tűzvédelmi szervezet tagjaira vonatkozó előírások ... 8

Tűzvédelmi hatáskörök ... 8

III. fejezet ... 16

A TŰZVÉDELMI OKTATÁS ... 16

Az Egyetem alkalmazottainak tűzvédelmi oktatása ... 16

Az Egyetem hallgatóinak tűzvédelmi oktatása ... 17

Tűzvédelmi szakvizsga ... 17

IV. fejezet ... 18

A HELYISÉGEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK ... 18

Szervezeti egységek speciális tűzvédelmi szabályai ... 18

Az Egyetemen szervezett rendezvények tűzvédelmi előírásai ... 18

Irodák, iroda jellegű helyiségek külön szabályai ... 20

Portahelyiségek és recepció helyiségei ... 21

Tantermek, előadók, szemináriumi termek ... 22

Laboratóriumok ... 22

Öltözők ... 22

Karbantartó műhelyek (gép-, lakatos-, asztalos, egyéb műhelyek) ... 23

Raktárak, tárolók ... 24

Gázpalacktárolók ... 24

Savak, lúgok tároló helyiségei ... 24

Éghető folyadéktároló helyiségek 25
Könyvtárak, olvasó termek, irattárak 25
Stúdióhelyiségek, számítógép termek, szerver helyiségek 26
Kollégiumi lakószobák, szolgálati lakások 27
Tornatermek, kondicionáló helyiségek 27
Rendezvénytermek, aulák 28
Ruhatárak 29
Felvonók, liftek, liftgépházak 29
Gépészeti helyiségek 29
Kazánházak 30
Gázfogadók 30
Akkumulátor helyiségek 31
Aggregátor helyiségek 31
Elektromos kapcsolóterek, szünetmentes áramforrás helyiségek, elektromos kapcsoló szekrények 31
Szeméttárolók 32
Garázsok, parkolók 32
Közlekedők, folyosók, előterek, kijáratok, vészkijáratok 32
Lépcsőházak 33
Pince és alagsori helyiségek 33
Padlásterek, tetőterek 34
Csoportszobák, társalgók 34
Napelemes rendszerek 34
Elektromos töltőállomások 35
V. fejezet 35
A LÉTESÍTÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI 35
Általános létesítési szabályok 35
A tervező, kivitelező, beruházó kötelességei 36
VI. fejezet 36
AZ ÜZEMELTETÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI 36
Általános tűzvédelmi szabályok 36
Tűzveszélyes tevékenység 38

Gázpalackok használata 39
A dohányzás tűzvédelmi szabályai 40
Szállítás szabályai 41
Tárolás szabályai 41
Közlekedési és menekülési útvonalak 42
Tüzelő-, fűtőberendezések 42
Szellőztetés 43
Hő- és füstelvezetés 43
Csatornahálózat 43
Gépi berendezésekre vonatkozó előírások 44
Villamos berendezésekre vonatkozó előírások 44
Beépített tűzjelző berendezés 44
Tűzoltó készülékek 45
Tűzoltó vízforrások 46
VII. fejezet 46
ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT 46
Tűzvédelmi műszaki megoldások 46
Erősáramú berendezések villamos biztonsági felülvizsgálata 47
Villámvédelem felülvizsgálata 47
VIII. fejezet 48
kockázati osztályba sorolás és Tűzriadó Terv készítése 48
Kockázati osztályba sorolás, a kockázat meghatározása 48
A Tűzriadó Terv készítéséről 49
IX. fejezet 50
TEENDŐK TŰZ ESETÉN 50
Tűzjelzés 50
Kiürítés 50
Tűzoltás 51
X. fejezet 51
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 51
XI. fejezet 51
Záró rendelkezések 51

Mellékletek 53
Megbízás 53
Jegyzőkönyv 56
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 57
Kimutatás tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett alkalmazottakról 58
Tűzriadó Terv 61
Engedély alkalmi tűzveszélyes munkavégzéshez 73
Tűzvédelmi műszaki megoldások 75
Ellenőrzési naplók 76

BEVEZETÉS

A Pannon Egyetem (a továbbiakban: **„Egyetem”**) Szenátusa által jóváhagyott, valamint a Pannon Egyetemért Alapítvány, mint alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló fenntartó (a továbbiakban: **„Fenntartó”**) által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban**: „SzMSz”**) I. rész Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: **„SzMR”**), valamint a Pannon Egyetem szabályzatai kuratóriumi elfogadásának hatásköri rendjéről szóló kuratóriumi határozat alapján az Egyetem a Tűzvédelmi Szabályzatát (a továbbiakban: **„Szabályzat”**) az alábbiak szerint állapítja meg.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A Szabályzat célja

(1) A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a szabályzat hatálya alá tartozó személyek tűzvédelmi feladatait.
(2) Meghatározza a használatra és a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat.
(3) Előírja a tűzvédelmi eljárások rendjét.

2. §

A Szabályzat hatálya

(1) Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem kezelésében lévő valamennyi ingatlanra és ingóságra.
(2) Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem alkalmazottaira, hallgatóira, látogatóira, vendégeire, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, az Egyetem létesítményeit használó bérlőkre, más gazdálkodó szervezet dolgozóira, amennyiben az Egyetem létesítményeiben, területén megbízás, vállalkozás vagy egyéb szerződés alapján munkát végeznek.

3. §

Jogszabályi háttér

(1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban „Tv.”)
(2) A tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023 (XII. 29.) BM rendelet, valamint
(3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

II. FEJEZET

A TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK ÉS FELADATOK

4. §

A tűzvédelmi szervezet felépítése

(1) Az Egyetemen a tűzvédelmi tevékenység irányítása, a feladatok meghatározása, a végrehajtás ellenőrzése a kancellár hatásköre.
(2) A tűzvédelmi feladatok végrehajtása a kancellár által átruházott jogkörben Veszprémben a műszaki igazgató a hatásköre.
(3) A feladatok közvetlen irányítása Veszprémben az Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztály (a továbbiakban: **„ÜBF”**) főosztályvezetőjének hatásköre.
(4) A tűzvédelmi tevékenység operatív feladatait Veszprémben az ÜBF látja el az állományába tartozó tűzvédelmi referensen keresztül, Zalaegerszegen és Nagykanizsán pedig Gondnoki és Üzemeltetési Csoportok csoportvezetői és vállalkozási szerződés keretein belül külső vállalkozók látják el.
(5) Az ÜBF szakmailag együttműködik az Egyetemi Központok tűzvédelmi feladatait ellátókkal.
(6) A tűzvédelemi referens a tűzvédelmi feladatok megoldásában a szervezeti egységeknél kijelölt tűzvédelmi megbízottakkal együttműködik.

5. §

A tűzvédelmi szervezet tagjaira vonatkozó előírások

(1) A 9/2015 (III.25.) BM rendelet 7. § -a írja elő, hogy milyen tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni a tűzvédelmi feladatok ellátására.
(2) A tűzvédelmi szervezet tagjait tűzvédelmi tevékenységük ellátása során a hivatalos (közfeladatot ellátó) személyre érvényes büntetőjogi védelem illeti meg.
(3) A tűzvédelmi szervezet tagjai jogosultak a tűzvédelemmel összefüggő bűncselekmény, szabálysértés, veszélyeztetés, vagy egyéb károkozás elkövetésén tetten ért személyt a cselekményének folytatásának abbahagyására felszólítani.
(4) A fellelt tárgyi bizonyítékot, a kár okozására használt eszközt kötelesek elvenni és megőrizni, további eljárásra az illetékes szervnek átadni.
(5) A tűzvédelmi szervezet tagjai a rendvédelmi hatósági szerv segítségét kérhetik, ha a bűncselekmény meggátlása, vagy a tettes elfogása azt szükségessé teszi.

6. §

Tűzvédelmi hatáskörök

(1) Kancellár hatásköre különösen:

a) Az Egyetem felelős képviselőjeként felel az intézmény tűzvédelmének megszervezéséért.
b) Gondoskodik a tűzvédelmi tevékenység ellátásáról.

c) Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok ellátására elkülönített keret megállapításáról.
d) Tűz esetén különleges intézkedéseket hoz. Irányítja a tűzeset kiértékelését, szakmai bizottságot hív össze.
e) A rektorral együttműködve jogosult a Szabályzat hatálya alá tartozó eseményekkel kapcsolatos, a nyilvánosság felé történő bármely adatszolgáltatás vagy nyilatkozat megtételére.

(2) Rektor hatásköre különösen:

a) Az Egyetem képviselőjeként felel az irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél a jogszabályokban és a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért.
b) Szükség esetén rendkívüli intézkedéseket hoz, közreműködik a tűzeset kiértékelésében.
c) Lehetőséget biztosít az intézmény hallgatóinak tűzvédelmi oktatáson történő részvételre.
d) Együttműködik a kancellárral a tűzesetekkel kapcsolatos, a nyilvánosság felé történő bármely adatszolgáltatás vagy nyilatkozat megtétele során.

(3) Műszaki Igazgató hatásköre különösen:

a) Gondoskodik a tűzvédelmi szervezet működésének személyi és tárgyi feltételeiről.
b) Részt vesz a tűzvédelmi tevékenység éves tervezésében, a tevékenység elvégzéséhez és fejlesztéséhez szükséges anyagi források biztosításában.
c) Ellenőrzi a tűzvédelmi feladatok végrehajtását, beszámoltatja az ÜBF főosztályvezetőjét.
d) A tűzvédelmi szabályok megsértőivel szemben felelősségre vonást kezdeményez.

(4) Dékánok, átfogó szervezeti egységek vezetői – kivéve az egyetemi központ főigazgatók - hatásköre különösen:

a) Az irányításuk alá tartozó szervezeti egységeknél felelnek a jogszabályokban és a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért.
b) Intézkedéseket hoznak a tűzveszély megelőzése érdekében.
c) A tűzvédelmi szabályok megsértőit felelősségre vonják.
d) További feladataik megegyeznek a szervezeti egységvezetők feladataival.

(5) Szervezeti egységek vezetői hatásköre különösen:

a) Felelnek a felügyeletük alá tartozó területek megfelelő tűzvédelmi állapotáért, a jogszabályokban és a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért.
b) Gondoskodnak róla, hogy a szervezeti egységhez tartozó alkalmazottak a rájuk vonatkozó tűzvédelmi szabályokat megismerjék és betartsák.
c) Gondoskodnak az alkalmazottak, valamint a hallgatók jogszabályban előírt tűzvédelmi oktatásáról.
d) Gondoskodnak arról, hogy az irányításuk alatt álló munkaszervezeti egység tűzvédelmi dokumentációja, esetlegesen Tűzriadó Terve, a kockázati osztályba sorolások

elkészüljenek, továbbá ezek tűzvédelmi oktatás keretében az alkalmazottak és hallgatók számára ismertetésre kerüljenek.

e) Gondoskodnak róla, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatnak az adott munkahelyre vonatkozó használati szabályokat tartalmazó részét a veszélyes munkahelyeken (laboratóriumok, műhelyek, raktárak stb.) kifüggesszék.
f) Az Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztály főosztályvezetője által meghatározott szervezeti egységeknél írásos megbízással *(1. számú melléklet)* tűzvédelmi megbízottat jelölnek ki, szükség esetén intézkednek annak felmentéséről, illetve újabb személy megbízásáról. Gondoskodnak arról, hogy a tűzvédelmi megbízottak a szükséges képzést megkapják.
g) A tűzvédelmet érintő ügyekben konzultálnak a tűzvédelmi megbízottal, akit szükség szerint, de legalább félévenként beszámoltatnak.
h) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók nevét írásban megküldik az ÜBF részére.
i) Gondoskodnak arról, hogy a helyiséget utoljára elhagyó személy meggyőződjön a tűzbiztonságról, és észrevételeit a helyben szokásos módon megtegye, továbbá ellenőrizze, hogy az elektromos berendezés, a gázvezeték megfelelően el van-e zárva, és ezekből tűz nem keletkezhet.
j) A tűzvédelmi helyzetre kiható minden tevékenységet, változást annak megkezdése előtt kötelesek az ÜBF-nek bejelenteni, és ezzel egyidejűleg megküldeni az új helyzetnek megfelelő kockázati osztályba sorolást.
k) Intézkedéseket kezdeményeznek a tűzveszély megelőzése érdekében.
e) A tűzvédelmi szabályok megsértőivel szemben saját hatáskörben intézkednek.

(7) Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztályvezető hatásköre különösen:

a) Gondoskodik az Egyetem tűzvédelmi tevékenységének szervezéséről, a tűzvédelem fejlesztéséről, korszerűsítéséről.
b) Megszervezi a tűzvédelmi szervezet tagjai részére a szükséges továbbképzéseket.
c) Rendszeresen ellenőrzi az Egyetem területén a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, hiányosság esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére és szükség szerint a személyi felelősségre vonásról.
d) Gondoskodik az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának és Tűzriadó Terveinek elkészítéséről és karbantartásáról.
e) Szakmailag véleményezi a szervezeti egységekre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációk tervezetét.
f) Elősegíti az alkalmazottak folyamatos tűzvédelmi továbbképzését, megszervezi a szakvizsgára kötelezettek vizsgáztatását.
g) Részt vesz az Egyetem területén a tűzvédelmi hatóság eljárásaiban (szemle, ellenőrzés stb.). Kapcsolatot tart a Tűzoltósággal.
h) Meghatározza azokat a szervezeti egységeket, amelyeknél tűzvédelmi megbízottat kell kijelölni.
i) Meghatalmazza üzemeltetői ellenőrzések elvégzésére jogosult munkavállókat.
j) Az üzemeltetői ellenőrzéséről szóló meghatalmazást a *2. számú melléklet* tartalmazza.
k) Szakmailag irányítja a tűzvédelmi referens, valamint a gondnoki és üzemeltetési csoportvezetők munkáját.
l) Szakmailag segíti a tűzvédelmi megbízottak munkáját.

m) Meghatározza azokat a területeket, helyiségeket, ahol speciális tűzvédelmi oktatást kell tartani.
n) Intézkedik a szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök beszerzéséről, pótlásáról.
o) Gondoskodik a beruházással, felújítással kapcsolatos eljárásban a tűzvédelemért felelős személy részvételéről.
p) Intézkedik a tűz- vagy robbanásveszélyes gép, berendezés, technológia, anyag stb. üzembe helyezése, használatbavétele előtt a szükséges tűzvédelmi vizsgálatok elvégzéséről, a vonatkozó bizonylatok beszerzéséről, illetve a használat szabályainak megállapításáról.
q) Gondoskodik a tűzvédelmi helyzetre kiható minden változás, tevékenység írásban történő bejelentéséről az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak, ezzel egyidejűleg – szükség szerint – az új helyzetnek megfelelő tűzvédelmi dokumentumok elkészíttetéséről.
r) Intézkedik a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakkal ellentétes technológiák, eljárások, magatartásformák megszüntetéséről.
s) Javaslatot tesz a tűzvédelmi szabályok megsértőivel szembeni felelősségre vonásra.

(8) Műszaki és Vagyongazdálkodási Főosztályvezető hatásköre különösen:

a) Gondoskodik arról, hogy az építési engedélyes kiviteli tervek a jogszabályban előírt tűzvédelmi dokumentációt tartalmazzák.
b) Ha a kivitelezés során az engedélyes tervektől a tűzvédelmi dokumentációt érintő módon eltérnek, akkor köteles újból szakhatósági állásfoglalást kérni.
c) A külső vállalkozókkal kötött szerződésekben köteles felhívni a vállalkozók figyelmét a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartására.
d) Használatba vételi engedélyhez megkéri a tervezői nyilatkozatot a tűzvédelmi követelmények betartásáról, illetve megvalósításáról. Ezek igazolására a megfelelő dokumentációkat (tanúsítványok, jegyzőkönyvek stb.) csatoltatja.
e) Törekszik arra, hogy a beruházásoknál, felújításoknál kötelező jogszabályi előírások nélkül is korszerű tűzvédelmi berendezések, valamint jelző és riasztó rendszerek kerüljenek megvalósításra.
f) Egyeztet az ÜBF főosztályvezetőjével a tűzvédelemmel kapcsolatos beruházásokról és felújításokról.

(9) Kollégiumi Igazgató hatásköre különösen:

a) A kollégiumi igazgató betartja, és betartatja a kollégiumokra vonatkozó tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat.
b) Gondoskodik a kollégisták tűzvédelmi oktatásáról.
c) Részt vesz a kollégiumok területén a tűzvédelmi hatóság által tartott szemléken, ellenőrzéseken, távollétében gondoskodik intézkedésre jogosult megbízottjával történő képviseletéről.
d) Gondoskodik a tűzvédelmi szabályok megsértőinek és a károkozóknak a felelősségre vonásáról.

(10) Tűzvédelmi referens hatásköre különösen:

a) Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok és előírások betartását, hiányosság esetén intézkednek, illetve intézkedést kezdeményeznek azok megszüntetésére.
b) Javaslatot tesz az Egyetem tűzvédelmi tevékenységének folyamatos, átfogó szervezésére, tűzvédelmi fejlesztésekre, korszerűsítésekre.
c) Javaslatot tesz a szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök beszerzésére, pótlására.
d) Figyelemmel kíséri a tűzoltó berendezések, felszerelések és eszközök készenléti állapotát, megszervezi karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését.
e) Elkészíti és karbantartja az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatát és Tűzriadó Terveit.
f) A szervezeti egységvezetők jelzése alapján megtartja az új felvételes alkalmazottak előzetes tűzvédelmi oktatását.
g) Elősegítik a tűzvédelmi megbízottak szakmai fejlődését, segítik, irányítják és ellenőrzik tevékenységüket.
h) A tűzjelző rendszereket felügyelők (portások) rendszeres képzését elvégzik, számukra gyakorlati oktatásokat tartanak, segítik őket a felügyeletei rendszer használatában.
i) A tűzjelző rendszerek téves, vagy hamis jelzése esetén kivizsgálják, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a jelzéshez, majd intézkedéseket tesznek ezek felszámolására. A téves, vagy hamis riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében átalakítási, javítási, csere, illetve munkaszervezés változtatási javaslatokat és intézkedéseket tesznek.
j) Kiadják az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyét, ellenőrzik az engedélyben foglaltak betartását. Kidolgozzák és aktualizálják az épületek, kockázati egységek Tűzriadó Tervét.

(11) Gondnoki és Üzemeltetési Csoportvezető feladata különösen:

a) Feladata az Egyetemi Központ tűzvédelmi tevékenységének szervezése, végrehajtásának koordinálása, a külső munkavédelmi vállalkozó munkájának felügyelete.
b) Feladatai megegyeznek a Fenntartási Csoportvezető feladataival.

(12) Fenntartási Csoport csoportvezető feladata különösen:

a) Elvégezteti az arra kötelezett gépek, berendezések, eszközök időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát. A megállapított hiányosságok mértékétől függően intézkedéseket hoz az üzemeltetés felfüggesztésére, a karbantartásra vagy az eszköz leselejtezésére.
b) Megszervezi a karbantartó műhelyekben a tűzvédelmi szempontból biztonságos munkavégzést.
c) A tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésében közreműködik.
d) Gépek, berendezések átvételénél ellenőrzi az üzemeltetési dokumentáció meglétét, annak tűzvédelmi vonatkozású előírásait a telepítés, üzemeltetés során betartatja.
e) Gondoskodik a tűzoltó vízforrások üzemképes állapotban tartásáról.
f) A műhelyen kívül végzett tűzveszélyes munkákhoz eseti engedélyt szerez be, ellenőrzi az engedélyben foglaltak betartását.

(13) Tűzvédelmi megbízottak feladata különösen:

a) A tűzvédelmi megbízottak a szervezeti egység vezetője, az ÜBF főosztályvezetője és a tűzvédelemi referens irányításával látják el feladataikat.
b) Működési területükön figyelemmel kísérik, segítik a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosság esetén intézkednek, illetve intézkedést kezdeményeznek azok megszüntetésére.
c) Közreműködnek az egység tűzvédelmi dokumentációjának elkészítésében.
d) Megtartják a szervezeti egység alkalmazottainak az ismétlődő tűzvédelmi oktatásait, gondoskodnak róla, hogy a dolgozók megismerjék a munkahelyükre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.
e) A tűzvédelmet érintő változásokról tájékoztatják a szervezeti egység vezetőjét és az ÜBF-et.
f) A napi munka során és annak befejezésekor ellenőrzik a tűzvédelmi előírások megtartását, intézkednek a tűzveszélyes helyzet megszüntetéséről.
g) Ellenőrzik az egység területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyének, valamit az engedélyben foglaltaknak a meglétét.
h) Rendszeresen ellenőrzik a területükön kihelyezett tűzoltó készülékeket, tűzvédelmi biztonságtechnikai eszközöket.
i) Tűz esetén riasztási és kárenyhítési tevékenységet végeznek.

(14) Főporta feladata különösen:

a) Feladata a telepített tűzvédelmi berendezések felügyeleti rendszereinek folyamatos megfigyelése, a szükséges dokumentálások elvégzése, üzemzavar, riasztás esetén a szükséges intézkedések megtétele.
b) Feladata az Egyetem területén a behajtási és parkolási rend betartásának ellenőrzése, fellépés a tűzoltóság számára kijelölt helyeken szabálytalanul parkolókkal szemben, szükség esetén forgalomirányítási feladatok elvégzése.
c) Feladata rendezvények idején a tűzvédelmi szabályok betartásának az ellenőrzése.
d) Feladata a jogsértő személy felszólítása a tűzveszélyes cselekmény abbahagyására, a cselekmény folytatásának megakadályozása, az elkövető személy visszatartása, a helyszín biztosítása a hatóság megérkezéséig.
e) Tűzjelzés észlelésekor meggyőződik arról, hogy a jelzést valóban tűz okozta-e.
f) Valós tűz esetén a tűzoltók, szükség szerint a mentők, a rendőrség haladéktalan értesítése, az ÜBF tájékoztatása.
g) Riasztást követően felnyitja a sorompókat, kinyitja a kapukat.

(15) Portaszolgálat feladata különösen:

a) A portaszolgálat általános feladatai megegyeznek a Főporta szolgálat feladataival.
b) Feladata a tűzvédelmi rendszerek felügyelete, kezelése, a kapcsolódó dokumentumok naprakész vezetése.
c) Feladata a kulcsok kiadása, visszavétele, dokumentálása a kulcsfelvételi rend szabályainak figyelembevételével.
d) A tűzveszélyes helyzetet, tűzjelző, tűzoltó berendezések, tűzvédelmi jelzések hiányát, meghibásodását, megrongálódást jelzi az ÜBF felé.
e) Műszakonként egy alkalommal a tűzjelző berendezést le kell ellenőrizni. A berendezés állapotát az üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.

f) Ha tűzesetet észlel, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul riasztja a Tűzoltóságot, a Főportát és az ÜBF-t.
g) Riasztást követően megkezdi a kiürítést, majd fogadja a kivonuló tűzoltóságot, a járművek mozgásának megkönnyítése érdekében előre kinyitja a kapukat.
h) Vészhelyzetben a lezárt helyiségeket kinyitja a tűzkazettában elhelyezett tartalék kulcsokkal.
i) Helyismeretével segíti a tűzoltóság munkáját. A közművek - víz, gáz, áram - kapcsoló, elzáró szerelvényeinek helyét és azok kezelési módját a portásoknak ismerniük kell.
j) Közreműködik az életmentő és kárenyhítő intézkedések végrehajtásában.
k) Az automata tűzjelző berendezések jelzései esetén az alábbiak szerint jár el:
   Tűzjelzés esetén:
   - Tűzjelzés esetén f)-i) pontok szerint,
   - A téves, vagy hamis jelzéseket kivizsgálja, majd elhárító intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez,
   - Hibajelzés esetén intézkedéseket tesz a javításra,
   - A tűzjelzést, a téves, vagy hamis jelzést és a hibajelzést is haladéktalanul jelenti az ÜBF felé.

(16) Recepcióvezető hatásköre különösen:

a) Betartja, és betartatja a tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat, feladatokat.
b) Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok és előírások betartását, hiányosság esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére.
c) Kiadja az alkalomszerű tűzgyújtási engedélyeket, ellenőrzi az engedélyben szereplő előírások meglétét és megtartását.
d) Gondoskodik az új belépők tűzvédelmi oktatásáról, és az éves ismétlődő oktatások lefolytatásáról.
e) Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak idegen gazdálkodó szervezet dolgozóival szembeni érvényesítéséről, a tűzveszéllyel és az ellene való védekezéssel kapcsolatos ismeretek átadásáról, és oktatásuk dokumentálásáról.
f) Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a tűzoltó berendezések, felszerelések és eszközök készenléti állapotát, megszervezi karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését.
g) Elvégzi a tűzvédelemmel kapcsolatos üzemeltetői ellenőrzéseket, és azokat az előírások szerint dokumentálja.
h) Tűz esetén teljesíti a riasztási és kárenyhítési kötelezettségeit.
i) Segíti a tűzvédelmi szolgáltató munkáját.

(17) Recepciós hatásköre különösen:

a) Betartja, és betartatja a tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat, feladatokat.
b) Tűzeset, káreset esetén a Tűzriadó tervben foglaltak szerint jár el.
c) Jelenti a recepcióvezetőnek a tűzvédelemmel kapcsolatos rendellenességeket, a tudomására jutott hiányosságokat.

(18) Alkalmazottak hatásköre különösen:

a) A rájuk bízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelelően a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak betartásával elvégezni.
b) A dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani.
c) A munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat.
d) A felmerülő tűz- és robbanásveszélyt megszüntetni.
e) Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni, a munkát az engedélyben meghatározottak szerint végezni.
f) A munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatáson, szakvizsgán és továbbképzésen részt venni.
g) A munkavégzés során a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat betartani.
h) Tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározott magatartási szabályokat betartani, az előírt feladatokat végrehajtani.
i) A Tűzriadó Tervben meghatározott feladatok évenkénti begyakoroltatásán részt venni és a részükre meghatározott feladatokat végrehajtani.
j) A személyesen észlelt, vagy a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat az érintett szervezeti egység vezetőjének jelenteni.

(19) Hallgatók hatásköre különösen:

a) Az Egyetem infrastruktúráját rendeltetésszerűen használni, a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat betartani.
b) A dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani.
c) Gyakorlati foglalkozás során a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat betartani.
d) Tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározott magatartási szabályokat betartani, az előírt feladatokat végrehajtani.
e) A Tűzriadó Tervben meghatározott feladatok gyakoroltatásán részt venni és a részükre meghatározott feladatokat végrehajtani.
f) A felmerülő tűz- és robbanásveszélyt megszüntetni.
g) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez (tábortűz, bográcsozás stb.) írásbeli engedélyt kérni, a tevékenységet az engedélyben meghatározottak szerint végezni.
h) A személyesen észlelt, vagy a tudomásukra jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat haladéktalanul jelenteni (oktatónak, gyakorlatvezetőnek, portásnak, stb).

III. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI OKTATÁS

7. §

Az Egyetem alkalmazottainak tűzvédelmi oktatása

(1) Minden alkalmazottat munkába állásakor előzetes elméleti és szükség szerint gyakorlati tűzvédelmi oktatásban is kell részesíteni. Az előzetes elméleti oktatást jelenléti oktatás során az ÜBF tűzvédelmi referense, a gyakorlati oktatást pedig az illetékes szervezeti egység tűzvédelmi megbízottja tartja meg.
(2) A jelenléti oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt a jelenlévők aláírásával kell igazolni, vagy elektronikus oktatás esetén alkalmazottanként azonosíthatóan igazolni kell.
(3) Az előzetes tűzvédelmi oktatás anyaga digitálisan is hozzáférhető. Az oktatást ebben az esetben úgy kell biztosítani, hogy az oktatáson történő részvétel, az oktatási anyag elsajátítása alkalmazottanként azonosítható módon igazolható legyen.
(4) Gyakorlati oktatásban azokat az alkalmazottakat kell részesíteni, akik a munkavégzés során tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes anyagokat használnak fel, vagy tűz-és robbanásveszélyes technológiát alkalmaznak.
(5) Minden alkalmazottaknak éves gyakorisággal ismétlődő tűzvédelmi oktatáson kell részt venni, amit az illetékes szervezeti egység tűzvédelmi megbízottja tart meg, és dokumentál az oktatási naplóban.
(6) Az ismétlődő oktatás is megtartható online formában.
(7) Az előzetes és ismétlődő oktatás kiterjed:
    - A Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakra.
    - A munkahelyek és a munkafolyamatok tűzvédelmi kockázataira.
    - A megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és a használati előírásokra.
    - A tűzjelzés módjára.
    - A tűz esetén követendő magatartásra.
    - A riasztási, továbbképzési és oktatási feladatokra.
    - A tűzvédelmi szabályok, előírások megszegéseinek következményeire.
    - A tűzoltó készülékek és eszközök kezelésére és használatára.
    - Az egyes munkahelyeken felhasznált tűzveszélyes, robbanásveszélyes anyagok tulajdonságaira, az alkalmazott veszélyes technológiákra, a speciális tűzbiztonsági szabályokra, a védekezés módjaira.
(8) Ha a munkahely, a munkakör, az alkalmazott technológia, a felhasznált veszélyes anyagok köre és ezekből kifolyólag a tűzvédelmi helyzet megváltozik, az érintett alkalmazottakat soron kívüli tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
(9) A soron kívüli tűzvédelmi oktatást az illetékes szervezeti egység tűzvédelmi megbízottja tartja meg. Az oktatásokat oktatási naplóban kell dokumentálni.
(10) Az oktatási naplót a tűzvédelmi iratok között meg kell őrizni.

8. §

Az Egyetem hallgatóinak tűzvédelmi oktatása

(1) Az Egyetem nappali tagozatos hallgatóit a sikeres felvételről szóló tájékoztató levélben értesíteni kell a tűzvédelmi oktatás rájuk nézve kötelező érvényéről és az azzal kapcsolatos feladataikról.
(2) Az első éves nappali tagozatos hallgatók az általános tűzvédelmi ismereteket, tájékoztatást az Egyetemre vonatkozó szabályokról a tanév elején megrendezésre kerülő Biztonságtechnikai Nap keretein belül kapják meg.
(3) A hallgatókkal a laboratóriumi gyakorlatok megkezdése előtt (különösen a tűz- és robbanásveszélyes területeken) ismertetni kell a laboratóriumra vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályokat, az ott elhelyezett, készenlétben lévő tűzoltó eszközöket és felszereléseket, illetve azok rendeltetését és kezelését, valamint a szükséges tudni- és tennivalókat.
(4) A kollégiumokban az adott kollégiumra vonatkozó tűzvédelmi ismereteket (a kollégium tűzvédelmi szabályzata és tűzriadó terve alapján) tűzvédelmi oktatás keretében kell a beköltöző hallgatókkal ismertetni az érkezésüktől számított 15 napon belül. Az oktatás tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
(5) Az oktatási jegyzőkönyvet a *3. számú melléklet* tartalmazza. A kollégisták tűzvédelmi oktatásának megszervezése a kollégiumi igazgató kötelessége.
(6) Minden az Egyetem hallgatói által lakott kollégiumban, minden év szeptemberében, a beköltözést követő egy hónapon belül, kiürítési gyakorlatot kell tartani.

9. §

Tűzvédelmi szakvizsga

(1) A 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben[1] meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben (*4. számú melléklet*) csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.
(2) Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezhetők azok az alkalmazottak, akik tevékenysége biztonságtechnikai szempontok alapján jelentős tűzeseti kockázattal járnak. Az ilyen tevékenységet végző alkalmazottak meghatározását a szervezeti egység vezetői végzik a tűzvédelmi referens bevonásával.
(3) Tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie annak a közvetlen vezetőnek is, aki a rendelet mellékletének (*4. számú melléklet*) 1-9. és 12-13. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját irányítja.
(4) A munkáltató köteles gondoskodni alkalmazottai illetőleg a munkavégzésben részt vevők szakvizsgáztatásáról, tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről.
(5) A szakvizsgák megszervezése a tűzvédelmi referens feladata.
(6) A szakvizsga törzsanyaga és szakirodalom köre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján megtalálható.
(7) A törzsanyagban hivatkozott jogszabályok, szabványok változását az oktatásszervezők az oktatási segédanyag és oktatási tematika összeállításánál kötelesek figyelembe venni.

[1] A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

(8) A szakvizsgára kötelezetteknek ötévenként továbbképzésen kell részt venniük és vizsgát kell tenniük.
(9) A rendelkezések a meglévő szakvizsga bizonyítványok érvényességét nem érintik.
(10) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek névsoráról nyilvántartást kell készíteniük. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett alkalmazottakról szóló nyilvántartást az *5. számú melléklet* tartalmazza.

IV. FEJEZET

A HELYISÉGEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

10. §

Szervezeti egységek speciális tűzvédelmi szabályai

(1) Az Egyetem szervezeti egységei kötelesek a területükre vonatkozó – tevékenységüknek, adottságaiknak megfelelő – speciális tűzvédelmi szabályozást készíteni. Ezen tűzvédelmi előírásoknak az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatával összhangban kell lenni.
(2) A speciális tűzvédelmi szabályozásnak a tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat meghatározását is tartalmazni kell.
(3) A szervezeti egység munkatársait a speciális tűzvédelmi előírásokról az előzetes, ismétlődő és soron kívüli oktatások során tájékoztatni kell.

11. §

Az Egyetemen szervezett rendezvények tűzvédelmi előírásai

(1) Rendezvényeket kizárólag erre a célra alkalmas – az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezéseken túlmenően – a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő létesítményben szabad tartani, az alábbiak betartása mellett:

- A rendezvények zavartalanságának biztosításáért, zökkenőmentes lebonyolításért, a PE Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltak betartásáért a szervező a felelős.

- A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvények helyszínét a hely befogadóképességének a figyelembevételével kell megválasztani.

- A rendezvény szervezőjének a felelőssége, hogy a helyszínen csak a befogadóképességnek megfelelő létszámú személy tartózkodjon.

- A szervezés szakaszában gondoskodni kell arról, hogy a meghívottak és a rendezvények résztvevői a helyszínre akadálytalanul eljussanak.

- A rendezvényhez alkalmazott berendezés, dekoráció a közlekedési utakat nem szűkítheti le, nem akadályozhatja a helyszín biztonságos elhagyását.

- A rendezvényszervező köteles gondoskodni arról, hogy a rendezvény biztosítására kijelölt személyek megismerjék a helyiségre vonatkozó rendkívüli helyzetekben történő magatartás szabályait (tűzoltó készülékek helye, vészkijáratok elhelyezkedése, tűzjelzők helye, tűzjelzés módja).

- A helyiségben a nem oda való éghető folyadékokat (festék, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

- A világítótesteket és az álmennyezetet éghető dekorációval feldíszíteni tilos!

- A közönség jelenlétében tartott minden előadáson és főpróbán jelen kell lennie egy megfelelő tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező, a villamos berendezések használatában járatos személynek.

- A rendezvény befejeztével a nézők, művészek és műszaki dolgozók eltávozása után a szervező által kijelölt személyek kötelesek átvizsgálni a nézőtéri és színpadi részt, valamint az azokhoz kapcsolódó és az előadás alatt használt egyéb helyiségeket. Ennek során kötelesek megszüntetni a tűzveszélyt okozó minden tényezőt, rendellenességet.

- Az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy közöttük a kijárat irányában legalább 1,5 méter széles út maradjon szabadon.

- A függönyök, díszletek lángállóságáról gondoskodni kell.

- Kijárat, vészkijárat: A közönség közlekedésére szolgáló kijárati ajtókat csukva, de nem zárt állapotban kell tartani, amíg a közönség a létesítményből el nem távozik. Többszárnyú ajtónál a bezárás tilalma valamennyi ajtószárnyra vonatkozik.

- A nézőtéri kijáratoknál csak úgy szabad elhelyezni függönyöket, hogy a behúzott függöny ne takarja el az ajtó feletti irányfény világítást, kijáratjelző táblát.

- Az épület utca felőli főbejáratait teljes szélességben szabadon kell hagyni. A bejárat mindenkori gyors nyithatóságát vészhelyzet esetére biztosítani kell. A főbejárat és az aula közötti előteret teljes terjedelmében szabadon kell hagyni, ott berendezési tárgy, dekoráció stb. az épület gyors kiürítését akadályozó módon nem helyezhető el.

- A lépcsők, fel- és lejáratok közelében 3,0 m széles sávban kiállítási anyag és egyéb tárgy elhelyezése tilos, a zavartalan közlekedés, veszély esetén a biztonságos menekülés érdekében.

- Dohányzás: Az Egyetem területén dohányozni csak a szabadtéren kijelölt helyeken szabad.

- Pirotechnikai eszközöket használni szigorúan tilos!

- Az alkalmi tűzveszélyes tevékenységet az Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztály engedélyezheti.

- A rendezvényeken füstgenerátor, füstkeltő eszköz csak külön engedéllyel működtethető!

- Tűzoltó készülékek, felszerelések: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírt mennyiségű és típusú készüléket kell elhelyezni.

- Az elektromos berendezések, világítótestek, egyéb felszerelések olyan kivitelűek legyenek, hogy azok egymásra és környezetükre hatása (pl. hősugárzás, zárlat) tüzet ne okozhasson. A rendezvény befejezése után, eltávozás előtt a villamos készülékeket (hangosítás, világítás stb.) ki kell kapcsolni.

- Szabadtéri rendezvények veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.

- Szabadtéri rendezvények területén a menekülés irányát a terület bármely pontjáról jól látható módon meg kell jelölni.

- Ponyvaszerkezetű építmény, rendezvénysátor használatakor a rendezvény szervezője köteles betartani, betartatni a maximális létszámra vonatkozó előírást.

- A bent tartózkodók létszámáról a bejáratnál információval kell rendelkeznie a beléptetést felügyelő személyzetnek.

- A ponyvaszerkezetű építmény, rendezvénysátor kijárata előtt nem helyezhető el a kiürítést akadályozó szerkezet, berendezés, anyag.

- Az Egyetem területén szervezett külső rendezvények tűzvédelmi, rendészeti és használati szabályai a bérleti szerződés részét képezik.

- Zenés-táncos rendezvények szervezésekor be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.

- Az Egyetem területén megtartott rendezvények részletes tűzvédelmi szabályait a *(6. sz. melléklet)* tartalmazza.

12. §

Irodák, iroda jellegű helyiségek külön szabályai

(1) Az irodai tevékenységhez csak a folyamatos napi feladatokhoz szükséges éghető anyagot, irodai-számítástechnikai eszközöket, berendezéseket szabad a helyiségben elhelyezni, a tartalék mennyiséget képező papírtermékeket, segédeszközöket a raktározás céljára kijelölt helyiségekben kell tárolni.
(2) A helyiségbe éghető folyadékot, vegyszert, gázpalackot stb. bevinni, tárolni még ideiglenesen sem szabad.
(3) A helyiségekben füstölőt, gyertyát, mécsest égetni, dohányozni tilos!
(4) Elektromos konyhai berendezést (mikrohullámú sütő, teafőző, kávéfőző, vízforraló, főzőlap stb.) csak nem éghető anyagú és hőt nem vezető lappal fedett bútoron és felügyelet mellett szabad üzemeltetni. Használat után gondoskodni kell a készülék kikapcsolásáról.
(5) Elektromos radiátorok vagy ventilátoros hőlégfúvók használata csak állandó felügyelet mellett engedélyezett, éghető anyagoktól biztonságos távolságban elhelyezve, az

elektromos hálózat terhelhetőségének figyelembevételével. Csak az Egyetem tulajdonában lévő elektromos fűtőberendezést szabad használni a szervezeti egység vezető engedélyével.

(6) Az irodai berendezések (számítógép, telefax, fénymásoló stb.) használati, kezelési utasítását maradéktalanul be kell tartani. Meghibásodás – különösen túlzott melegedés – esetén a készüléket ki kell kapcsolni, a hálózatról le kell választani. A készülékek javítását csak szakember végezheti.

(7) A helyiségekben a villamos berendezéseket és egyéb készülékeket a munkaidő befejezésével le kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a tápellátásról le kell választani.

(8) A helyiségeket úgy kell berendezni és használni, hogy a kijárati ajtóhoz vezető közlekedési, kiürítési, menekülési útvonalakat teljes szélességben szabadon kell tartani, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A bútorok, kábelek elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a szabad és biztonságos közlekedést ne akadályozza.

(9) A helyi megvilágításra szolgáló asztali lámpákba csak a megengedett teljesítményértéknek megfelelő fényforrásokat szabad felhasználni. A lámpákat úgy kell elhelyezni, hogy a felmelegedett lámpatest a környezetére veszélyforrást ne jelentsen.

13. §

Portahelyiségek és recepció helyiségei

(1) A helyiségekben csak az oda beosztott személyek, illetve az ellenőrzésüket végzők tartózkodhatnak.

(2) A szolgálatba lépő foglalkoztatott köteles a műszakváltáskor meggyőződni a tűzjelzésre használt telefon, tűzjelző berendezés, riasztóberendezés stb. üzembiztonságáról, működőképességéről.

(3) Hiba észlelése esetén kötelesek azt az üzemeltető által kijelölt személy felé haladéktalanul jelezni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. A berendezés állapotát, hibajelzést, tűzjelzést, a megtett intézkedést stb. az üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.

(4) A tűzoltóság hívószámát jól láthatóan el kell helyezni a telefon mellett.

(5) A Tűzriadó Tervet és az alaprajzokat állandóan hozzáférhető helyen kell tartani. A szolgálatot teljesítő portások, vagyonőrök tűz esetén az abban meghatározottak szerint kötelesek eljárni.

(6) A lezárt helyiségek kulcsait rendezetten, hozzáférhetően, beazonosíthatóan kell készenlétben tartani.

(7) A portahelyiségben bármilyen villamos hőfejlesztő berendezés, készülék (vízforraló, kávéfőző stb.) csak abban az esetben használható, ha a berendezés nem éghető anyagú alátéttel rendelkezik és az éghető anyagtól olyan távolságra helyezték el, hogy a legnagyobb hőtermeléssel való üzemeltetés mellett sem jelent gyújtási veszélyt.

(8) A helyiségeket úgy kell berendezni és használni, hogy a kijárati ajtóhoz vezető közlekedési, kiürítési, menekülési útvonalakat teljes szélességben szabadon kell tartani, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A bútorok, kábelek elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a szabad és biztonságos közlekedést ne akadályozza.

14. §

Tantermek, előadók, szemináriumi termek

(1) A helyiségeket úgy kell berendezni és használni, hogy a kijárati ajtóhoz vezető közlekedési, kiürítési, menekülési útvonalakat teljes szélességben szabadon kell tartani, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
(2) Ameddig a hallgatók a helyiségben tartózkodnak, a bejárati, valamint a vészkijárati ajtókat kulccsal, vagy retesszel bezárni tilos!
(3) A mozgáskorlátozott hallgatók lehetőség szerint közvetlenül az ajtó mellett foglaljanak helyet.
(4) Az oktatáshoz használt technikai eszközöket állandó felügyelet mellett szabad csak üzemeltetni, és használat után ki kell kapcsolni.
(5) A napi oktatási program befejezése után a helyiséget utolsónak elhagyó dolgozó köteles az áramtalanításról gondoskodni. Ellenőriznie kell, hogy nem maradt-e tűz keletkezését okozó körülmény.
(6) Az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségekre vonatkozóan Tűzriadó Tervet kell készíteni, amelynek mintáját jelen szabályzat *7. számú melléklete* tartalmazza.

15. §

Laboratóriumok

(1) A laboratóriumokban csak a napi felhasználásnak megfelelő mennyiségű anyagok tárolhatók.
(2) A tárolt anyagok fajtájához és mennyiségéhez igazodó tűzoltó készülékről gondoskodni kell.
(3) A ruházaton keletkezett tűz oltására a kézi tűzoltó készülékeket tilos használni. Erre az esetre tűzoltó pokróc vagy vészzuhany használható.
(4) Az előírásoknak megfelelő tárolásért, felhasználásért, adminisztrációért a szervezeti egység vezetője a felelős.
(5) A keletkezett hulladékok eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.
(6) A vegyi vagy izotóp anyaggal szennyezett hulladékot, a külön rendelkezésnek megfelelően kell kezelni, tárolni, eltávolítani.
(7) Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába bevezetni tilos.
(8) A laborokban csak kifogástalan műszaki állapotú villamos berendezések használhatók.
(9) A munka befejezésekor a villamos berendezések áramtalanításáról és a gázvezeték elzárásáról gondoskodni kell.

16. §

Öltözők

(1) Az öltözőhelyiségek szekrényeit kizárólag a rendeltetésnek megfelelő tárolásra szabad használni, azokban tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot tárolni szigorúan tilos.
(2) A helyiségekben a szemét tárolására fedeles fém hulladékgyűjtőt kell biztosítani.

(3) Az öltözőkben rendet és tisztaságot kell tartani, abban más jellegű tevékenységet (anyagtárolást) végezni nem szabad.
(4) A kávéfőzőt, elektromos főzőlapot, használat közben nem éghető anyagú szigetelő lapra kell helyezni. A készülék körül 80 cm-es körzeten belül éghető anyag nem tárolható. Vasalót a felmelegedés és lehűlés idejére nem éghető anyagú alátétre kell elhelyezni. Bekapcsolt állapotban lévő készüléket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos! A vasalót a használatot követően ki kell kapcsolni, és a villamos hálózatról le kell választani.
(5) Az öltözők területén nyílt lángot használni tilos!
(6) Elektromos radiátorok vagy ventilátoros hőlégfúvók használata csak állandó felügyelet mellett engedélyezett, éghető anyagoktól biztonságos távolságban elhelyezve, az elektromos hálózat terhelhetőségének figyelembevételével.

17. §

Karbantartó műhelyek (gép-, lakatos-, asztalos, egyéb műhelyek)

(1) A műhelyekben a dohányzás tilos!
(2) Az elcsepegett, kiömlött olajat és zsírféleségeket, éghető folyadékokat pl. száraz homokkal vagy egyéb felitató anyaggal azonnal fel kell itatni.
(3) Az olajjal és egyéb éghető folyadékkal szennyezett, átitatódott textíliákat zárható fedelű fémedénybe kell gyűjteni, amit szükség szerint, illetve a munkaidő végén üríteni kell. Az edényzetet „olajos rongyok” felirattal is el kell ellátni.
(4) A műhelyekben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak előzetes írásbeli vezetői engedély alapján, az abban foglaltak maradéktalan betartásával lehet, kivéve, ha a helyiség állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységre lett kialakítva (pl. hegesztő műhely).
(5) Szikraszóródással vagy veszélyes felmelegedéssel járó munkafolyamatnál (köszörülés, gyorsdarabolás, hegesztés stb.) a tevékenység helyén, illetve a veszélyességi övezeten belül minden gyúlékony anyagot el kell távolítani, illetve a veszélyes felmelegedéstől az éghető anyagot meg kell védeni.
(6) Munkavégzés után a villamos gépet, berendezést ki kell kapcsolni.
(7) Az éghető hulladékot szükség szerint, de legalább a műszak végén el kell távolítani a műhelyből.
(8) A műhelyekben faanyagot (deszka stb.) csak egy- két napi szükségletnek megfelelő mennyiségben szabad tárolni.
(9) A műhelyben kenőzsír, kenőolaj legfeljebb 30 kg mennyiségben tárolható.
(10) Oldószeres mosást vagy oldószer alapú festést szabadban vagy jól szellőztethető helyiségben szabad végezni. A munka befejezésekor az edényből a tűzveszélyes folyadékot el kell távolítani, amit szenny- és csapadékcsatornába beönteni szigorúan tilos!
(11) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat (pl. csavarlazító spray-k, oldószeres festékek, oldószerek) csak a napi munkavégzéshez szükséges mennyiségben szabad a műhelyekben tárolni, a tartalék anyagokat az ezek számára megfelelően kialakított raktárhelyiségben kell elhelyezni.
(12) A helyiség szellőzőnyílásait eltorlaszolni vagy eltömíteni nem szabad, azokat tisztán kell tartani.
(13) Legalább egy év óta használaton kívüli, berozsdásodott vagy sérült szelepű gázpalackot használni nem szabad.

(14) A forgács, illetve a porelszívással felszerelt gépeket csak az elszívó működése esetén szabad üzemeltetni. A keletkezett éghető anyagú hulladék, forgács folyamatos eltávolításáról szükség szerint, de legalább a műszak befejeztével gondoskodni kell.

18. §

Raktárak, tárolók

(1) A raktárakban, tárolókban a tároláson kívül más tevékenység nem végezhető.
(2) A raktárak, tárolók területén a tárolási csoportok között biztosítani kell a megfelelő közlekedési utakat. Ezeknek szabad szélessége 1 méternél nem lehet kevesebb.
(3) A helyiségekben tárolni elsődlegesen az e célra szolgáló polcokon szabad, ez meghatározza a tárolható anyagmennyiséget, valamint a megtartandó belső közlekedési utak szélességét is.
(4) A polcokon, állványokon nem tárolható anyagok a padozaton is tárolhatók, azonban a belső közlekedési utakat, ajtókat leszűkíteni, a villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, az elektromos kapcsolókat, a tűzoltó készülékeket eltorlaszolni nem szabad.
(5) A feleslegessé váló anyagok selejtezéséről, eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell. A tárolt anyagokat a veszélyes felmelegedéstől óvni kell, a fűtőtestek és az éghető anyagok között legalább 0,3 méter távolságot kell tartani.
(6) A helyiségekben a világítótesteket, lámpákat védőburával kell ellátni, azok 0,5 méteres környezetében éghető anyagokat elhelyezni tilos.
(7) Az állványok felső polcain elhelyezett anyagok és a födém (vagy álmennyezet) között legalább 0,5 méteres távolságot kell tartani.
(8) A kiürített, de ki nem tisztított edényzetek tárolására és szállítására a teli edényzetekre vonatkozó előírásokat kell betartani. A már nem használható üres tároló edényzeteket az épületből el kell távolítani.

19. §

Gázpalacktárolók

(1) Gázpalacktárolókban más anyagot tárolni nem szabad.
(2) A palackokat mechanikai igénybevételnek (ütésnek, dobálásnak) kitenni tilos.
(3) A különféle gázokat tartalmazó palackokat, valamint a töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve, azonosító felirattal ellátva kell tárolni.
(4) A gázpalackokat – a kiürülteket is –, csak lezárt szeleppel, felcsavart védősapkával, szeleppel felfelé, kizárólag függőleges helyzetben szabad tárolni.
(5) A gázpalacktárolók 2 m-es környezetében gyújtóforrás (pl. gpj. parkolás, dohányzás) nem lehet, a palackokat a nap sugárzó hőjétől óvni kell.

20. §

Savak, lúgok tároló helyiségei

(1) A savtároló helyiségben a közlekedő utakat, a kijáratokat állandóan szabadon kell tartani.

(2) A tárolóban a sav felitatására száraz homokot és szórólapátot, vagy egyéb felitató anyagot kell készenlétben tartani.

21. §

Éghető folyadéktároló helyiségek

(1) A helyiségben a közlekedési utakat és kijáratokat állandóan szabadon kell tartani.
(2) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett, egyéb nem tárolásra tervezett helyiségben.
(3) Az anyagokat anyagnemenként elkülönítve, tűzveszélyességi jellemzőik feltüntetésével kell tárolni.
(4) A raktárakba vezető ajtóknál a keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, száraz homokot és szórólapátot, vagy egyéb felitató anyagot kell elhelyezni. Az esetleg kifolyt, éghető folyadékot haladéktalanul fel kell itatni, és el kell szállítani az arra kijelölt helyre.
(5) A tűzvédelmi követelmények tekintetében a kiürített, de ki nem tisztított edények is tele edénynek számítanak.
(6) Nem tárolhatók együtt olyan tulajdonságú folyadékok, amelyek kölcsönhatása veszélyes kémiai reakciót, felmelegedést vagy egyéb veszélyes következményt okozhat.
(7) A raktár területén csak gyújtási veszélyt nem okozó zárt fűtési rendszer használható.
(8) Új tárolási technológia kialakítását minden esetben a ÜBF-el egyeztetni kell.
(9) A tárolóedényeket, illetve azok halmazait elmozdulás ellen biztosítani kell.
(10) A tároló területén üres göngyöleg tárolása tilos.
(11) A töltött tárolóedényeket tömítetten, zártan, töltőnyílásukkal (záródugóval) felfelé állított állapotban, a kiürítettektől elkülönítetten kell tárolni.
(12) Az éghető folyadék tároló helyiség területén legfeljebb egy kimérő hely létesíthető legalább 5 m távolságra a tároló terétől, biztosítva a hatékony szellőztetést. Hordóból vagy ballonból történő átmérés csak állványos berendezéssel végezhető.
(13) Hibás edényben folyadék nem tárolható.
(14) A folyadéktároló kamrákban folyadékon kívül más anyag nem tárolható.

22. §

Könyvtárak, olvasó termek, irattárak

(1) A könyvek, iratanyagok, dokumentációk tárolására szolgáló helyiségekben más anyagot tárolni nem szabad.
(2) Az állványok felső polcain elhelyezett éghető anyagok és a födém (vagy álmennyezet) között legalább 0,5 méteres, a mennyezeti, oldalfali lámpatestektől 0,5 méteres, a fűtőtestektől és csővezetékeitől 0,3 méteres távolságot kell tartani. Ügyelni kell arra, hogy az éghető anyagok felületén mért hőmérséklet a 60 °C-ot ne haladja meg.
(3) Az állványok közötti távolság minimum 0,8 méter legyen. A közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad leszűkíteni, eltorlaszolni. Az állványok között a padozaton anyagokat tárolni tilos.

(4) Székek, asztalok, berendezési tárgyak elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a közlekedési utak és a kijáratok teljes szélességükben biztosítva legyenek.
(5) A könyvtár helyiségeiben – kivéve az erre a célra kijelölt helyen – elektromos hőforrás (főzőlap, hősugárzó stb.) használata szigorúan tilos! Kávéfőző, vízforraló csak a kijelölt helyen, nem éghető anyagú alátét alkalmazásával, felügyelet mellett üzemeltethető.
(6) A könyvek szállításából visszamaradt göngyöleget (láda, papírdoboz stb.) a könyvtár területéről folyamatosan el kell szállítani.
(7) Irattárnak csak olyan helyiség használható, amelyben automatikus tűzjelző berendezés üzemel.
(8) Az irattári anyagokat nem éghető anyagból készült állványokon kell elhelyezni.
(9) Könyvtárban, irattárban a nyílt láng használata tilos.

23. §

Stúdióhelyiségek, számítógép termek, szerver helyiségek

(1) A stúdió berendezéseket, szervereket csak hozzáértő, szakképzett személyek kezelhetik.
(2) A szerver helyiségekbe csak az arra kijelölt személyek léphetnek be.
(3) A szerver helyiségekben semmiféle anyagtárolás nem megengedett.
(4) A szerver helyiségekben fűtésként csak központi fűtés üzemeltethető. Rezsó és egyéb egyedi fűtőkészülék alkalomszerűen sem használható.
(5) A számítógépeket úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedési utak és kijáratok szabadon maradjanak.
(6) A gépek, berendezések kezelése, karbantartása csak a gyártó által előírt módon történhet.
(7) A berendezések kezelésére, tisztítására, karbantartására csak nem éghető tisztítószert szabad használni.
(8) A keletkezett műszaki zavar esetén az ügyeletes műszaki javító vagy karbantartó személyt haladéktalanul értesíteni kell.
(9) A számítógépeket csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni, ha nem használják, ki kell kapcsolni. Ez alól kivételt képeznek azok a számítógépek, szerverek, amelyek üzemeltetésre folyamatosan szükség van.
(10) A számítógépteremben csak annyi gépet szabad elhelyezni, hogy azok biztonságosan üzemelhetők legyenek.
(11) A hallgatói oktatást szolgáló számítógéptermek és laboratóriumok felügyeletére felelős személyt kell kijelölni.
(12) A számítógépek áramellátását a többi villamos hálózattól függetlenítetten, kismegszakítóval ellátott külön áramkörről kell biztosítani.
(13) A napi munka (oktatás) befejeztével a számítógépes helyiségből történő eltávozáskor a tűzvédelmi főkapcsolót le kell kapcsolni.
(14) Éjszaka is üzemben tartott készülékeknél a monitort ki kell kapcsolni.
(15) Számítógéptermeknél, szerver helyiségeknél a 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülékeken kívül, amennyiben beépített tűzoltó berendezés nem létesült, 2 kg- os széndioxiddal oltó tűzoltó készüléket kell kihelyezni.

24. §

Kollégiumi lakószobák, szolgálati lakások

(1) A lakószobákban tilos olyan tevékenységet végezni, amely tüzet vagy robbanást okozhat. Kerülni kell a felesleges éghető anyagok felhalmozását (papír, dobozok, iratok stb.).
(2) A helyiségekben a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén a menekülést ne akadályozzák.
(3) Villamos hőfejlesztő készüléket (vasaló, rezsó, kenyérpirító, hősugárzó, vízforraló stb.) a lakószobában használni szigorúan tilos. A lakószobában főzni, sütni szigorúan tilos.
(4) Ételmelegítésére, főzésre, vasalásra, az erre a célra kialakított helyiségeket kell igénybe venni. Vasalni csak az e célra kijelölt helyiségben, hibátlan, szabványos vasalóval szabad.
(5) A szobákban dohányozni, vízipipát működtetni szigorúan tilos.
(6) Dohányozni csak a szabadban kijelölt dohányzó helyeken engedélyezett, a dohányzásra vonatkozó előírások maradéktalan betartása mellett.
(7) A helyiségekben gyertyát, mécsest, csillagszórót égetni, nyílt lángot használni tilos.
(8) A lakószobákban működő elektromos készülékeket felügyelet nélkül hagyni tilos. A szoba elhagyásakor az elektromos hálózatról működtetett berendezéseket, rádiót, televíziót stb. ki kell kapcsolni.
(9) A meghibásodott elektromos készülékeket üzemen kívül kell helyezni.
(10) A világító lámpatestekre, vezetékekre, tűzjelző érzékelőre dekorációt, és egyéb éghető anyagot elhelyezni tilos.
(11) A világító berendezéseket úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy azok a környezetre tűzveszélyt ne jelentsenek. A mennyezeti elektromos világító berendezések 0,5 méteres, az egyéb (pl. asztali) lámpatestek 0,2 méteres körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos.
(12) Házi szerelésű (nem szabványos) világítóberendezést, elektromos fogyasztót üzemeltetni tilos.
(13) A fűtés célját szolgáló fűtőtesten és csővezetékein, azok 0,3 méteres körzetén belül éghető anyagot elhelyezni, tárolni tilos!
(14) Minden szobában el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló szálláshelyeken angol és német nyelven is biztosítani kell. A tájékoztatók kihelyezéséért és meglétéért a kollégium igazgató felel.

25. §

Tornatermek, kondicionáló helyiségek

(1) Villamos berendezést, kondicionáló gépek kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési (menekülési) utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
(2) A teremben hőtermeléssel járó elektromos berendezés, készülék nem használható.
(3) A terem elhagyásakor a világítást le kell kapcsolni, az elektromos üzemű berendezések áramtalanítását el kell végezni, meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat.

26. §

Konyhák, teakonyhák, étkező helyiségek

(1) A helyiségek területén csak szabványos, műszakilag kifogástalan állapotban lévő berendezések (pl. kávéfőző, mikrohullámú sütő, rezsó stb.) készülékek használhatók a kezelési, használati utasításának megfelelően.
(2) Bármiféle villamos melegítő berendezés csak nem éghető anyagú és hőt nem vezető alátét lapon, folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető. Használat után gondoskodni kell a készülék kikapcsolásáról.
(3) A helyiségekben gondoskodni kell megfelelő számú nem éghető anyagú alátét elhelyezéséről.
(4) Ügyelni kell a túlhevítés elkerülésére.
(5) Elektromos olajsütő használatakor ügyelni kell az olajhőmérséklet pontos beállítására.
(6) A konyhában sütés közben keletkezett – túlhevült olaj – tüzét vízzel oltani szigorúan tilos! Az oltás hatásos módszere a fedővel, vagy más nem éghető anyagú tárggyal történő lefedés.
(7) Az elcsepegett, elfolyt étolajat, zsírt azonnal fel kell itatni, és zárt, nem éghető anyagú hulladékgyűjtőbe kell helyezni a felitatásra használt anyagot.
(8) Éghető gázzal üzemeltetett berendezés, készülék üzemeltetése alatt gondoskodni kell az állandó felügyeletéről. A gázbetáplálás kézi elzárójának hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell.
(9) A helyiségek rendszeres takarításáról és tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell.
(10) A konyhai szellőző/szagelszívó rendszert a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában szükség szerint, de legalább félévente tisztítani kell, melynek elvégzését írásban is dokumentálni kell.
(11) A tűzvédelmi előírások betartásáért a helyiség mindenkori használója, a szervezeti egység vezetője a felelős.

27. §

Rendezvénytermek, aulák

(1) Előadás, rendezvény ideje alatt a bejárati, vészkijárati ajtókat csukva lehet tartani, de bezárni szigorúan tilos, amíg a bent lévők el nem távoztak a helyiségből.
(2) A helyiség berendezéseit úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben tartózkodók szükség esetén akadálytalanul kijuthassanak a helyiségből.
(3) A mozgáskorlátozottak lehetőség szerint a kijáratok közelében foglaljanak helyet.
(4) Konferenciák és nagyobb létszámú rendezvények alkalmával a terem használatát engedélyező köteles gondoskodni arról, hogy a rendkívüli (pl. tűz esetén) helyzetekben követendő magatartás szabályait a résztvevők megismerjék.
(5) Büfé létesítése esetén az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy közöttük a kijárat irányában legalább 1 méter széles út maradjon szabadon.
(6) A helyiségben éghető folyadékokat (festék, olaj stb.) még ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
(7) Az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségekre vonatkozóan Tűzriadó Tervet kell készíteni, amelynek mintáját jelen szabályzat *7. számú melléklete* tartalmazza.

28. §

Ruhatárak

(1) A kiszolgáló asztalokat az eldőlés elleni biztosítás céljából a padozathoz kell rögzíteni.
(2) A ruhák elhelyezésére létesített fogasokat úgy kell kialakítani, hogy a hozzáférhetőség és a közlekedési utak is biztosítva legyenek.

29. §

Felvonók, liftek, liftgépházak

(1) A liftgépházak ajtaját zárva kell tartani. A tűzkulcsokat az egyéb helyiségek tűzkulcsaival egyező módon kell elhelyezni.
(2) A liftgépházakban illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak.
(3) A személyfelvonóban robbanásveszélyes anyagot szállítani tilos.
(4) A karbantartáshoz szükséges kenőolajok és zsírok csak a karbantartás ideje alatt tarthatók a liftgépházakban. Az olajos rongyokat fedéllel rendelkező fémedényben kell tárolni. A munka befejezése után elszállításukról gondoskodni kell.
(5) A liftgépházakban és a liftekben a kezelési utasítást jól láthatóan kell elhelyezni, az abban foglalt előírásokat be kell tartani.
(6) Tűz esetén a lifteket használni tilos, mentésre csak a biztonsági felvonók vehetők igénybe.

30. §

Gépészeti helyiségek

(1) A helyiségben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak, a tilalmat a bejárati ajtón táblával jelölni kell.
(2) A helyiségekben csak az adott gépészethez szükséges berendezések üzemeltethetők.
(3) Anyagokat tárolni – a szükséges cserealkatrészeket kivéve – a gépészeti helyiségekben tilos.
(4) A berendezések kezelését csak a kezeléssel megbízott és arra kioktatott személy végezheti a gépészeti berendezések kezelési utasításában foglaltak maradéktalan betartásával.
(5) A kezelési utasításban leírtak szerint a berendezések felügyeletéről gondoskodni kell, a gépészeti berendezések szabályzó, illetve biztonsági berendezéseit kiiktatni tilos.
(6) A meghibásodott berendezéseket használni tilos.
(7) A gépészeti berendezések esetlegesen sérült elektromos vezetékeinek cseréjéről, hiányzó védőburkolatok pótlásáról gondoskodni kell. Az elektromos berendezések javítását csak szakképzett, arra felhatalmazott személy végezheti.
(8) A biztosítékokat „megpatkolni”, áthidalni szigorúan tilos! Csak a névértéknek megfelelő biztosítékra cserélhető ki a kiolvadt biztosíték.

31. §

Kazánházak

(1) A helyiségekben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak, a tilalmat a bejárati ajtón táblával jelölni kell.
(2) A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyag, eszköz tárolható és használható.
(3) A kazánház üzemen kívül helyezésekor (pl. fűtési idény befejezésekor) a villamos berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni. A gáz betáplálást meg kell szüntetni.
(4) A kazánok működési időszakában a kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről gondoskodni kell. A gázkazán felügyeletét csak szakképzett, vizsgázott, valamint a tűzvédelmi előírásokra kioktatott személy láthatja el.
(5) A berendezés kezelési utasítását a helyszínen ki kell függeszteni. Az utasítás tartalmazza a kezelő feladatát, kötelességét, üzemzavar esetén a szükséges intézkedések végrehajtásának sorrendjét.
(6) A közlekedési utakat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
(7) A világító berendezéseket (pl.: asztali lámpa) úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen, legalább 0,5 méteres körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos.
(8) Hibás elektromos berendezést, készüléket használni, valamint elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetéket alkalmazni tilos.
(9) A kazánház megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell, a szellőzőnyílásokat lezárni tilos.

32. §

Gázfogadók

(1) Illetéktelen személyek a gázfogadó területén nem tartózkodhatnak, a tilalmat a bejárati ajtón táblával jelölni kell.
(2) A területen éghető anyagok és éghető folyadékok még ideiglenes jelleggel sem helyezhetők el.
(3) A gázvezeték csőkötéseinél, a gázcsapnál az esetleg fellépő gázszivárgást nyílt láng használatával ellenőrizni szigorúan tilos.
(4) A gázfogadó szelepének nyitó-záró szerkezetén fel kell tüntetni a nyitási - zárási irányt, és felirattal jelezni kell a szelep rendeltetésének megnevezését is.
(5) A gázfogadó helyiség szellőzését biztosítani kell, a szellőzőnyílást állandóan tisztán kell tartani, eltorlaszolni tilos.
(6) A szabadtéri gázfogadó területét állandóan száraz növényzettől mentesen kell tartani.

33. §

Akkumulátor helyiségek

(1) Illetéktelen személyek a helyiségek területén nem tartózkodhatnak, a tilalmat a bejárati ajtón táblával jelölni kell.
(2) Az akkumulátortöltő, pihentető helyiség hatékony szellőztetéséről gondoskodni kell, a szellőzőknél védőhálót vagy rácsot kell alkalmazni a mechanikus szennyeződés bejutásának megakadályozása érdekében.
(3) A helyiségekben a töltésen kívül egyéb tevékenység nem végezhető.
(4) Kizárólag szabványnak megfelelő, kifogástalan műszaki állapotú és rendszeresen karbantartott töltőberendezést szabad használni, amire kifogástalan műszaki állapotú akkumulátort szabad csatlakoztatni.
(5) Gondoskodni kell arról, hogy az esetlegesen szétfolyó sav a közmű csatornába ne kerülhessen, éghető anyaggal, folyadékkal ne érintkezhessen.
(6) Az akkumulátortöltő helyiségben elhelyezett kezelési utasítást be kell tartani, fokozott figyelmet kell fordítani a töltőberendezésre történő ,,felrakáskor és levételkor" a sorrendre, valamint a jelzett saruk megfelelő helyre tételére.
(7) A helyiségekben a gépek csak a feltöltés idejéig maradhatnak bent, javításukat, tárolásukat az arra kijelölt helyiségben kell végrehajtani.

34. §

Aggregátor helyiségek

(1) Az aggregátor helyiség szellőző nyílásait eltakarni tilos.
(2) Amennyiben az aggregátor akkumulátorról működik, gondoskodni kell arról, hogy az esetlegesen szétfolyó sav a közmű csatornába ne kerülhessen, éghető anyaggal, folyadékkal ne érintkezhessen.
(3) Az aggregátor helyiségben elhelyezett kezelési utasítást be kell tartani, fokozott figyelmet kell fordítani az akkumulátorra történő ,,felrakáskor és levételkor" a sorrendre, valamint a jelzett saruk megfelelő helyre tételére.

35. §

Elektromos kapcsolóterek, szünetmentes áramforrás helyiségek, elektromos kapcsoló szekrények

(1) A helyiségekben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak, a tilalmat a bejárati ajtón táblával jelölni kell. A berendezéseket csak szakképzett személy kezelheti, illetve kapcsolhatja le.
(2) A helyiségek ajtaját zárva kell tartani, azok elé nyitást akadályozó tárgyat még átmenetileg sem szabad elhelyezni.
(3) Villamos leválasztó és szakaszkapcsolók, biztosítékok be- és kikapcsolt állapotát jól látható módon meg kell jelölni.
(4) A helyiségekben és a kapcsoló szekrényekben anyagtárolást folytatni tilos.

36. §

Szeméttárolók

(1) Szeméttárolóban a hulladék csak zárt hulladékgyűjtő konténerekben helyezhető el.
(2) Hulladékgyűjtő konténerbe égő dohányneműt dobni, éghető folyadékot önteni tilos.
(3) Veszélyes hulladékot a kommunális hulladéktól elkülönítve kell tárolni.
(4) A hulladékgyűjtő konténerek folyamatos ürítéséről gondoskodni kell.

37. §

Garázsok, parkolók

(1) Gépkocsival az Egyetem területére behajtani a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat rendelkezései alapján, várakozni a szabályzatban foglaltaknak és az adott területen érvényes parkolási rendnek megfelelően szabad.
(2) A gépkocsi tárolására kijelölt helyen, illetve a parkolóban a gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy azt tűz esetén könnyen és gyorsan biztonságos helyre lehessen eltávolítani.
(3) Két jármű között olyan oldal távolságot kell biztosítani, hogy a gépjárművek ajtaja legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.
(4) A gépjármű éghető folyadékkal történő tisztítása szigorúan tilos.
(5) Tűzveszélyes folyadékot lefejteni, tárolni, illetve gépjárművet üzemanyaggal feltölteni vagy tűzveszéllyel járó javítást, és egyéb tevékenységet végezni tilos.
(6) A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
(7) A gépjárműtárolóban tilos olyan gépjárművet elhelyezni, amelyből az üzemanyag folyik vagy csepeg.
(8) A gépkocsiból esetleg elcsöpögött éghető folyadékot azonnal fel kell itatni, és az ehhez használt anyagot e célra rendszeresített, zárható fedelű, fém tartályban kell elhelyezni.
(9) A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok és rendelkezések megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.
(10) Üzemképtelen gépjárművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne akadályozza.
(11) Garázsokban robbanásveszélyes osztályba tartozó anyaggal megrakott szállító jármű még ideiglenesen sem helyezhető el.

38. §

Közlekedők, folyosók, előterek, kijáratok, vészkijáratok

(1) A közlekedési utak, előterek, ki- és bejáratok egyben a kiürítési, menekülési és mentési útvonalak. Ezeket eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
(2) A szélfogó helyiségben semmilyen anyag, tárgy (pl. kerékpár stb.) nem tárolható.
(3) A bejárati, illetőleg vészkijárati ajtó, kapu előtt járművel megállni tilos.
(4) A menekülésre számításba vett közlekedőkben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják. Az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedhetik le.

(5) A munkahelyek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.
(6) Bejárati ajtóknál és szélfogóknál elhelyezett függönyök széleit jól láthatóan meg kell jelölni. A függönyök széthúzott állapotban nem szűkíthetik le a kijáratot.
(7) Ha a vészkijárati, illetőleg menekülésre szolgáló ajtót biztonsági okból lezárva kell tartani, arról előzetesen a Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztály véleményét ki kell kérni.
(8) A folyosókon levő menekülő ablakokat, hő- és füstelvezetésre, légutánpótlásra szolgáló ablakokat bútorokkal vagy más tárgyakkal, növényekkel eltorlaszolni tilos, amit feliratozással is jelezni kell.
(9) Robbanásveszélyes osztályú anyag (pl. aeroszol, gázpalack, folyadék) menekülési útvonalon nem tárolható.

39. §

Lépcsőházak

(1) A lépcsőházakat és azok fordulóit állandóan teljes szélességben szabadon kell tartani. Bútorok, növényzet, használaton kívüli anyagok, a menekülést akadályozó tárgyak még ideiglenesen sem tárolhatók vagy raktározhatók ezeken a helyeken.
(2) A lépcsőházi fordulókban tárolót, raktárhelyiséget kialakítani szigorúan tilos.
(3) A nem füstmentes lépcsőházakban elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
(4) Tilos a füstmentes lépcsőházak, valamint a tűzszakasz határokon lévő ajtók önműködő csukódását akadályozni, amit feliratozással is jelezni kell.

40. §

Pince és alagsori helyiségek

(1) Pincékben, alagsorokban a közlekedési utakat eltorlaszolni még átmenetileg is tilos.
(2) A pincékben és alagsori helyiségekben csak olyan anyagok tárolhatók, amelyek könnyen mozgathatók, a tárolási szabályok betartása mellett.
(3) Pincék, alagsorok utcára, udvarra néző ablakait sűrűszövésű dróthálóval kell felszerelni vagy drótüveget kell alkalmazni, szellőztető nyílásait huzalhálóval kell ellátni.
(4) A szellőzőnyílások és ablakok közelében egy méteres távolságon belül éghető anyagot tárolni tilos!
(5) Robbanásveszélyes osztályú anyag (pl. aeroszol, folyadék, gázpalack) nem tárolható pinceszinti helyiségben.
(6) A pinceszinti helyiségben csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.
(7) A pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
(8) A lezárt alagsori, pinceszinti helyiségek ajtóin fel kell tüntetni a helyiség funkcióját, amennyiben az épületben több szervezeti egység is megtalálható, a kezelő szervezeti egység nevét.

41. §

Padlásterek, tetőterek

(1) A padlástérben hulladékot tárolni tilos!
(2) A padlásfeljárókat és az azokhoz vezető lépcsőházakat állandóan szabadon kell tartani, azokat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni, raktározásra használni.
(3) A padlásajtókat állandóan zárva kell tartani, azok kulcsait a tűzkulcsoknál írt módon kell elhelyezni (porta), hogy szükség esetén azokhoz könnyen hozzá lehessen jutni.
(4) Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható.
(5) Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

42. §

Csoportszobák, társalgók

(1) A csoportszobákban tilos olyan tevékenységet végezni, amely tüzet vagy robbanást okozhat. Kerülni kell a felesleges éghető anyagok felhalmozását (papír, dobozok, iratok stb.).
(2) Villamos hőfejlesztő készüléket (vasaló, rezsó, kenyérpirító, hősugárzó, vízforraló stb.) a csoportszobákban használni szigorúan tilos.
(3) A csoportszobákban főzni, sütni szigorúan tilos.
(4) A világító lámpatestekre, vezetékekre, tűzjelző érzékelőre dekorációt, és egyéb éghető anyagot elhelyezni tilos.
(5) A világító berendezést (pl. asztali lámpa) úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. A mennyezeti világító berendezések 0,5 méteres, az egyéb (pl. asztali) lámpatestek 0,2 méteres körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.
(6) A fűtés célját szolgáló fűtőtesten és csővezetékein, azok 0,3 méteres körzetén belül éghető anyagot elhelyezni szigorúan tilos!

43. §

Napelemes rendszerek

(1) Az Egyetem területein található napelemes rendszerek környezetében kialakult tűzesetek kezelését érintően kiemelt feladat az érintett napelemes rendszer áramtalanításának a megoldása.
(2) A napelemes berendezések, vagy azok környezetében keletkezett tüzek oltása során a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
(3) Kisfeszültségű berendezés tüzének oltását, illetve közvetlen környezetében a tűz terjedésének megakadályozását a villamos leválasztás végrehajtása után, kellő

körültekintéssel kell megkezdeni. A feszültségmentesítésig törekedni kell az oltópor alkalmazására.

(4) A napelemes berendezések villamos leválasztása során a napelem modulok és az inverter között elhelyezett tűzvédelmi leválasztó kapcsolót ki kell kapcsolni. A tűzvédelmi leválasztó kapcsoló kikapcsolása végezhető a helyszínen vagy távkioldó kapcsolással is. A napelemek és az inverter között elhelyezett szakaszoló kapcsoló kikapcsolása esetén is, a szakaszoló kapcsoló és a napelemek közötti vezetékszakasz feszültség alatt marad.

(5) A tűz észlelőjének a portaszolgálatok felé telefonon jelezni kell a tűzesetet. A jelzésre a portás vagy a biztonsági őr az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében elhelyezett DC oldali távkioldó egység kapcsolóját lekapcsolja.

(6) A napelemes berendezések villamos leválasztásánál kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a napelem modulok mindaddig fenntartják a feszültséget, amíg napsugárzás éri azokat!

44. §

Elektromos töltőállomások

(1) Az Egyetem területén található elektromos töltőállomás környezetében kialakult tűzesetek kezelését érintően kiemelt feladat a beavatkozási terület áramtalanításának megoldása.

(2) Az elektromos töltőállomás, vagy azok környezetében keletkezett tüzek oltása során a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(3) Kisfeszültségű berendezés tüzének oltását, illetve közvetlen környezetében a tűz terjedésének megakadályozását a villamos leválasztás végrehajtása után, kellő körültekintéssel kell megkezdeni. A feszültségmentesítésig törekedni kell az oltópor alkalmazására.

V. FEJEZET

A LÉTESÍTÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

45. §

Általános létesítési szabályok

(1) A létesítés tűzvédelmi szabályai az elhelyezéssel, az építéssel, a használatbavétellel, valamint az új gép, berendezés üzembe helyezésével kapcsolatos tűzvédelmi rendelkezéseket határozzák meg.

(2) A létesítésre vonatkozó előírásokat új létesítménynél, valamint meglévő létesítmény átalakítása, vagy átépítése, felújítása során, továbbá új gépek, berendezések telepítésekor kell alkalmazni.

(3) A létesítési folyamat során, a tervezési fázistól kezdődően, a tűzvédelmi előírások érvényesítése érdekében egyeztetni kell az ÜBF képviselőjével.

46. §

A tervező, kivitelező, beruházó kötelességei

(1) A felelős tervező köteles a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, a kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítését.
(2) A kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, a tervezői hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, illetőleg a beruházónál kezdeményezni.
(3) A felelős tervezőknek és kivitelezőknek a tűzvédelmi előírások érvényesítéséről és betartásáról írásban nyilatkozniuk kell.
(4) A beruházó kötelessége a műszaki átadás-átvétel során (ha szükséges, létesítés közben is) a fentieket számon kérni és a végrehajtást dokumentálni.
(5) A kiviteli terv nélkül végzett felújítások, átalakítások során is be kell tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

VI. FEJEZET

AZ ÜZEMELTETÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

47. §

Általános tűzvédelmi szabályok

(1) Az építményt, építményrészt, épületet, szabadteret csak a használatbavételi, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
(2) A laboratóriumi munkafolyamatot, az előállítást, feldolgozást, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, illetőleg az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: „tevékenység”) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.
(3) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értéket.
(4) Az építmények, szabadterek között olyan távolságot kell tartani, hogy a keletkezett tűz vagy robbanás a szomszédos építményeket, szabad tereket ne veszélyeztesse, a veszélybe került személyek eltávozása, illetőleg eltávolítása, valamint a tűzoltóegységek zavartalan felvonulási és működési lehetősége biztosított legyen.
(5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
(6) A betartandó tűztávolságokat a *8. számú melléklet* tartalmazza.
(7) A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

(8) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(9) Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.

(10) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(11) Az üzemszerűen csepegő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(12) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

(13) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fémszekrényben helyezhető el.

(14) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

(15) Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

(16) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

(17) Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.

(18) A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

(19) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

(20) A tűzvédelmi berendezéseket, eszközöket, illetve a villamos berendezéseket, elektromos kapcsolóhelyiségeket, gázfőelzárókat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni, akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

(21) A létesítmények, helyiségek védelme érdekében megfelelő számú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(22) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(23) A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek, lakó rendeltetésű épületrészek, lakások kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

(24) Menekülési irány felől gombos zárak felszerelése tilos, kivéve az olyan helyiségeket (pl.: izotóp labor), ahol gombos zár használatát kifejezetten elrendelték a vonatkozó rendelkezések.

(25) A munkahelyeken a telefonkészülékek mellett a tűzoltóság (105), mentők (104) és a rendőrség (107) hívószámait ki kell függeszteni.

(26) Üzemszünet (munkaidőn túl) alatt a bezárt helyiség kulcsát úgy kell elhelyezni (az épületek portáján, kulcsszekrényben), hogy az tűz esetén könnyen hozzáférhető legyen. A kulcsok helyét világosan jelezni kell.

(27) A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

(28) Az anyagok tűzveszélyességi osztályait az *9. számú melléklet* tartalmazza.

48. §

Tűzveszélyes tevékenység

(1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.

(2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

(3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, nyílt lánggal járó munka/tevékenység, sütögetés, bográcsozás stb.) csak előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása, az engedély kiadása az ÜBF feladata.

(4) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit az ÜBF tűzvédelmi referensével egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészítheti ki.

(5) Az engedélyt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, kettő példányban kell elkészíteni (*10. számú melléklet*). Az engedély egyik példánya az engedélyt kiadó személynél, a másik példány a tűzveszélyes tevékenységet végző személynél marad.

(6) Az engedélynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- A tevékenység időpontját (év, hó, nap, óra, perc)
- A tevékenység helyét.
- A tevékenység leírását, meghatározását.

- A tevékenységet végző személyek nevét, elérhetőségét, munkahelyét.
- Indokolt esetben a munkát végző képesítését, a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát.
- A vonatkozó tűzvédelmi utasításokat, speciális előírásokat.
- A tevékenység befejezésének bejelentésére vonatkozó előírásokat.
- A tevékenység befejezése után elvégzendő feladatokat.

(7) Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

(8) A helyszín tűzvédelmi ellenőrzése, valamint engedély nélkül a tűzveszélyes tevékenységet megkezdeni nem szabad.

(9) Tűzveszélyes környezetben végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől, annak befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani.

(10) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, tűzoltó felszerelést köteles biztosítani.

(11) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezése után a tevékenységet végző személy köteles a helyszínt és annak környékét átvizsgálni, minden tüzet előidéző körülményt megszüntetni.

(12) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha a tűzre szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

(13) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

49. §

Gázpalackok használata

(1) Gázpalackok tárolási használati helyén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(2) Gázpalackot tilos sugárzó hő (pl.: radiátor) hatásának kitenni.

(3) Palackot tárolni, szállítani csak gondosan elzárt szeleppel és felcsavart védősapkával szabad, dobni, ejteni, ütődésnek kitenni tilos.

(4) Gázpalackot a tároló és a felhasználó helyen talpára állítva, falhoz, vagy berendezési tárgyhoz rögzítve (bilincselve) kell elhelyezni. Fektetve tárolni nem szabad.

(5) Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

(6) Az éghető gázt tartalmazó palackokat az égést tápláló gázok palackjaitól elkülönítetten kell tárolni.

(7) Az üres és a teli palackokat egymástól elkülönítve kell a palacktárolóban elhelyezni.

(8) Az üres gázpalackokat krétával, "ÜRES" felirattal kell megjelölni.

(9) Palackból csak nyomáscsökkentő (reduktor) berendezésen keresztül szabad gázt lefejteni. A nyomáscsökkentő szűrőbetét nélkül nem használható. Kivételt képez az olyan gázt tartalmazó palack, melynél a reduktor használatát a vonatkozó műszaki előírás nem írja elő.

(10) Ha a szelep és a szerelvények meghibásodása miatt a gáz szivárog, a palackot haladéktalanul el kell távolítani az épületből vagy tárolóból és a szabadban, veszélytelen területen kell kiüríteni.
(11) A palack elzáró szelepén bármilyen javítást végezni, illetve hirtelen mozdulattal nyitni és zárni tilos.
(12) Ha az éghető gázt tartalmazó palack szelepe, szerelvénye (reduktor, tömlő stb.) szivárog és a gáz meggyullad, először a szelepét kell jól elzárni, majd vizes ronggyal, vagy tűzoltó készülékkel el kell oltani a tüzet.
(13) A lefejtésre bekötött gázpalackok szelepét minden használat után el kell zárni.
(14) A gázpalackok bekötését szabványos tömlővel és bilincsekkel szabad összeállítani.
(15) A gázok felhasználásának a helyén csak a napi munkavégzéshez szükséges mennyiségű palackot szabad tartani. A használaton kívüli gázpalackokat a palacktárolóban kell tárolni.
(16) Tűz esetén a gázpalackokat a veszélyeztetett környezetből haladéktalanul el kell távolítani.
(17) Ha a gázpalack színjelölése kopott, felismerhetetlen, a színjelzést fel kell frissíteni.
(18) Tilos a gázpalackot - sűrített levegő helyett - festékszórásra felhasználni.
(19) Oxigénpalackot zsíros vagy olajos ronggyal vagy zsíros kézzel kezelni tilos.
(20) Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó, illetve mérgező gázt felhasználni, azzal munkát végezni csak gázérzékelő-rendszerrel felszerelt helyiségben szabad.

50. §

A dohányzás tűzvédelmi szabályai

(1) Az Egyetem területén dohányozni csak a nyílt térben kialakított dohányzóhelyeken szabad.
(2) A dohányzóhelyeken a csikkek, gyufák tárolására alkalmas fém vagy nem éghető anyagú hulladékgyűjtőt kell biztosítani.
(3) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
(4) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

51. §

Szállítás szabályai

(1) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterében dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.
(2) A járművek robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb tüzet vagy robbanást előidéző veszélyektől védeni kell.
(3) I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak hibátlan állapotban lévő, tömören zárható vagy zárt edényben szabad szállítani.
(4) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön a kiömlőnyílással felfelé fordítva és úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.
(5) A 25 liternél nagyobb névleges űrtartalmú, az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edények csak egy sorban helyezhetők el.
(6) A robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

52. §

Tárolás szabályai

(1) Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyagok mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
(2) Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos.
(3) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban szabad tárolni.
(4) Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az Öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét a szükséges időközönként, de legalább naponta ellenőrizni kell.
(5) A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
(6) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtérben vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellőzést biztosítottak.
(7) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban szabad tárolni.
(8) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csomagolásán az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni.
(9) Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelíthetőségét ne

akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatóak legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 m távolságban helyezkedjenek el.

(10) A tárolt anyagokat fajtánként csoportosítva kell raktározni. A raktárban állandóan rendet, tisztaságot kell tartani, a szemetet, hulladékot naponta el kell távolítani.

(11) A raktározásra, tárolásra szolgáló helyiségeket meg kell jelölni.

53. §

Közlekedési és menekülési útvonalak

(1) Az Egyetem területén levő fő- és mellékközlekedési utakat állandóan, teljes szélességében szabadon, tűzoltósági járművek részére járható állapotban kell tartani.
(2) A tűzoltóság részére kijelölt területeket állandóan szabadon kell hagyni.
(3) A műhelyek, raktárak és egyéb helyiségek területén a biztonságos közlekedésre, anyagmozgatásra kijelölt közlekedési utakat teljes szélességében szabadon kell tartani.
(4) A folyosókat, előtereket, kijáratokat és vészkijáratokat eltorlaszolni, illetve leszűkíteni még átmenetileg is tilos.
(5) A menekülési útvonalak megfelelő világításáról, a vészkijáratok megjelöléséről gondoskodni kell.
(6) A villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utakat leszűkíteni tilos!
(7) A füst- és tűzgátló ajtók önműködő csukódását biztosítani kell.
(8) A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászárókat lezárni nem szabad, amíg a helyiségben tartózkodnak.
(9) Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el.
(10) Az épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

54. §

Tüzelő-, fűtőberendezések

(1) Az épületekben, a helyiségekben csak olyan fűtési rendszer használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
(2) Csak kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni.
(3) A kazánházakban ki kell függeszteni a tüzelőberendezés biztonságos kezelésére, üzemeltetésére vonatkozó utasítást.
(4) Az éghető gázzal üzemeltetett tüzelőberendezés működtetése alatt jogszabályban meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
(5) A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.
(6) Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.
(7) A kazánházi gázérzékelő-rendszer felülvizsgálatát, karbantartását szerződés keretében kell megoldani, arra jogosult szolgáltatóval.

(8) Egyedi alkalomszerű fűtésre csak az Egyetem tulajdonában lévő, megfelelő műszaki állapotú hősugárzó használható az elektromos hálózat terhelhetőségének figyelembevételével.
(9) Hősugárzót használni csak állandó felügyelet mellett, éghető anyagoktól biztonságos távolságban elhelyezve szabad.
(10) A hősugárzót a helyiség elhagyásakor ki kell kapcsolni és le kell választani az elektromos hálózatról.

55. §

Szellőztetés

(1) Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.
(2) Ahol robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag rakódhat le, a szellőztető berendezéseket a gyártó által megadott rendszerességgel tisztítani kell.
(3) A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

56. §

Hő- és füstelvezetés

(1) A természetes és gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és a nyílások eltorlaszolása tilos. Az erre figyelmeztető feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
(2) Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.

57. §

Csatornahálózat

(1) Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

58. §

Gépi berendezésekre vonatkozó előírások

(1) Csak olyan gépi berendezés helyezhető el és használható, amely a rendeltetésszerű használata mellett a környezetére gyújtásveszélyt nem jelent.
(2) Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben csak robbanásbiztos berendezéseket, készülékeket szabad elhelyezni, illetőleg használni.
(3) Azoknál a gépi berendezéseknél, amelyeknél a hőfejlődés, vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályzó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve a hőmérséklet vagy a nyomás további emelkedését meghatározott biztonsági határértéken megszünteti.
(4) Ahol a sztatikus feltöltődésből tűz- vagy robbanás keletkezhet, csak a feltöltődés ellen védett gépi berendezés használható.
(5) Tűz- és robbanásveszélyes berendezések csak a biztonságos használatára vonatkozó technológiai és kezelési utasítások megléte és ismerete mellett üzemeltethetők.

59. §

Villamos berendezésekre vonatkozó előírások

(1) Csak olyan villamos berendezés használható, amely a rendeltetésszerű használata mellett a környezetére gyújtásveszélyt nem jelent.
(2) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek a rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve.
(3) Kikapcsolásnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. Számítógéptermekre ez a kitétel nem alkalmazható.
(4) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
(5) Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell.
(6) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

60. §

Beépített tűzjelző berendezés

(1) A beépített automata tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
(2) A beépített tűzjelző berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítania kell kioktatott személyzet jelenlétével.
(3) A felügyeletet ellátó személy a szolgálata alatt folyamatosan köteles ellenőrizni és dokumentálni a tűzjelző berendezés állapotát, annak jelzései alapján megtenni a szükséges intézkedéseket.

(4) Ahol személyzet állandó jelenléte nem biztosított, ott a tűzjelző központ jelzéseinek automatikus átjelzését kell biztosítani a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre.
(5) A tűzjelző központ jelzéseinek automatikus átjelzését a létesítményen kívül (másik telephelyen) kialakított állandó felügyeleti helyre is át lehet irányítani (távfelügyelet).
(6) A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség elhagyását igénylő feladatuk is van. A két fő közül egynek folyamatosan a tűzjelző központ helyiségében kell tartózkodnia.
(7) A berendezés felügyeletét egy fő is elláthatja, ha átirányítással a távfelügyelet biztosítva van.
(8) A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az üzembentartó köteles biztosítani.
(9) A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás (felújítás, karbantartás során keletkező füst, por stb.) idejére az adott érzékelőt, zónát kiiktatni csak a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett lehetséges.
(10) A kiiktatáshoz az ÜBF hozzájárulása szükséges.
(11) A kiiktatást-visszakötést csak a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakember végezheti el.
(12) A kiiktatást-visszakötést a berendezés üzemeltetési naplójában rögzíteni kell.
(13) Téves jelzés esetén az épület portásának és az ÜBF-nek meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves, vagy hamis riasztáshoz. Amennyiben megállapítható a téves, vagy hamis riasztást okozó körülmény, intézkedést kell tenni annak felszámolására. A téves, vagy hamis riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást, cserét stb. az ÜBF-nek el kell végezni, vagy végeztetni.
(14) A beépített tűzjelző berendezés felügyeletét ellátó személyeket évente ismétlődő oktatásban kell részesíteni.

61. §

Tűzoltó készülékek

(1) Tűzoltó készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
(2) Tűzoltó készüléket kell elhelyezni:
- Az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként.
- A hatályos jogszabály szerint megadott darabszámban.

(3) A készenlétben tartónak legalább negyedévente ellenőrizni kell, hogy a tűzoltó készülék:
- Az előírt helyen van-e.
- Rögzítése biztonságos-e.
- Jól látható-e.
- A magyar nyelvű használati utasítása olvasható-e.
- Használata nem ütközik-e akadályba.
- Valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e.
- Hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e.

- Plombája, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e.
- Karbantartása esedékes-e.
- A készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e.
- Állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

(4) Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosság megszüntetéséről a készenlétben tartónak kell gondoskodni.
(5) A készenlétben tartónak gondoskodni kell a készenlétben tartott tűzoltó készülékek jogszabályban előírt gyakoriságú karbantartásáról, a részben, vagy teljesen kiürült, kiürített készülék újratöltéséről.
(6) A tűzoltó készülékek készenlétben tartójának az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülékek karbantartásáról nyilvántartást kell vezetni.
(7) Az Egyetemen a készenlétben tartóra vonatkozó feladatokat az ÜBF látja el.
(8) A tűzoltó készülékek selejtezéséről az ÜBF gondoskodik.

62. §

Tűzoltó vízforrások

(1) A tűzoltó vízforrások (föld feletti és felszín alatti tűzcsapok, víztároló medencék, fali tűzcsapok) üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák elvégzéséről az üzemben tartásért felelős szervezeti egység gondoskodik.
(2) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetése az üzemben tartásért felelős szervezeti egység feladata.
(3) A tűzcsap szekrényekből, illetve a szerelvény szekrényekből a szerelvényeket eltávolítani, a tűzcsapokat a rendeltetéstől eltérő célra használni tilos.
(4) A tűzcsap szekrényben csak a rendeltetésnek megfelelő használathoz szükséges eszközöket szabad elhelyezni.
(5) Az üzemeltetőnek a tűzoltó vízforrásokról nyilvántartást kell vezetni.
(6) Az Egyetemen a tűzoltó vízforrásokkal kapcsolatos teendőket az ÜBF szervezi meg.

VII. FEJEZET

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT

63. §

Tűzvédelmi műszaki megoldások

(1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. Az érintett műszaki megoldásokat, ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat, karbantartásokat a *11. számú melléklet* táblázata tartalmazza.

(2) Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásul vételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
(3) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal gondoskodni.
(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatokat, a karbantartást és a javítást a jogszabályban előírt részletességgel el kell végezni, és annak eredményét az ellenőrzési naplóban, illetve az üzemeltetési naplókban írásban kell dokumentálni (*12. számú melléklet*).
(5) Az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzésének elvégzése, az időszakos felülvizsgálatok, karbantartások, szükséges javítások megszervezése, elvégeztetése az ÜBF feladata.

64. §

Erősáramú berendezések villamos biztonsági felülvizsgálata

(1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatát a vonatkozó jogszabály szerint kell elvégeztetni.
(2) A feltárt hiányosságokat a felülvizsgáló által meghatározott határidőig meg kell szüntetni.
(3) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként.
(4) A villamos berendezések felülvizsgálatának megszervezése az ÜBF feladata.

65. §

Villámvédelem felülvizsgálata

(1) A létesítmények villámvédelmi berendezéseinek felülvizsgálatát a vonatkozó jogszabály szerint kell elvégeztetni.
(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelően kell végezni.
(3) A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni.
(4) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként és egyéb esetben legalább 6 évenként.
(5) A villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, illetve sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni. A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

(6) A villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának megszervezése az ÜBF feladata.

VIII. FEJEZET

KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS ÉS TŰZRIADÓ TERV KÉSZÍTÉSE

66. §

Kockázati osztályba sorolás, a kockázat meghatározása

(1) A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni:
- az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát,
- speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.

(2) A kockázati egység lehet:
- önálló rendeltetési egység,
- szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja,
- épület, önálló épületrész, speciális építmény vagy
- az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy által a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott része.

(3) Az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya megegyezik az abban lévő kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbb kockázati osztállyal, de:
- legalább AK, ha az épület, önálló épületrész szintszáma meghaladja a 4 építményszintet,
- legalább KK, ha az épület, önálló épületrész szintszáma meghaladja a 7 építményszintet,
- MK, ha az épület, önálló épületrész szintszáma meghaladja a 15 építményszintet.
- A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati egység:
- nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,
- alacsony kockázati, AK osztályba,
- közepes kockázati, KK osztályba vagy
- magas kockázati, MK osztályba
  tartozik.

(4) A kockázati egység részét képezheti a (2) bekezdés pontjaiban foglaltakon kívül
- a közlekedő helyiség,
- a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tárolóhelyiség,
- a rendeltetéssel összefüggő gépjárműtároló helyiség,
- a villamos, valamint gépészeti helyiség,
- a rendeltetéssel összefüggő szociális helyiség és az üzemviteli, adminisztratív tevékenységek ellátását biztosító helyiség,
- a rendeltetéssel összefüggő szolgálati, gondnoki lakás.

(5) Azokról a kockázati egységekről, amik esetében Tűzriadó Tervet kell készíteni, az ÜBF-nek nyilvántartást kell vezetni.

67. §

A Tűzriadó Terv készítéséről

(1) A Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képező Tűzriadó Tervet kell készíteni:
a) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására, foglalkoztatására szolgáló rendeltetés esetén,
b) oktatási intézmény esetén, ha annak megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
c) ha a szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt vagy más jogcímen használt épület, épületrész tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat,
d) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshely esetén,
e) olyan épület, épületrész, szabadtér esetén, ahol 1000 kg vagy 1000 l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítása, feldolgozása, tárolása történik, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

(2) A Tűzriadó Terv tartalmazza:
a) az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épületrész, épület, szabadtér elhagyásának módját,
b) a tűz esetén végrehajtandó feladatokat és viselkedési szabályokat, különös tekintettel
ba) a tűzoltóság riasztásának módjára, a tűzjelzésre,
bb) a veszélyeztetett személyek értesítésére, riasztására,
bc) a kiürítésre, mentésre,
bd) a tűz oltására, a tűzvédelmi eszközök, berendezések kezelésére,
be) a technológiai folyamattal összefüggő feladatokra és a közművek elzárására vonatkozó szabályokra,
c) a végrehajtásért felelős beosztásokat,
d) a veszélyforrások megnevezését, utalással a védekezési szabályokra,
e) a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait
ea) a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, eszközök,
eb) a központi elzárók, kapcsolók,
ec) a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyag tároló helyek,
ed) a d) pont szerinti veszélyforrások,
ee) a kiürítési útvonalak és
ef) az üzemeltetett, bérelt épület, épületrész 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet, valamint a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

.

(3) Az Egyetem Tűzriadó Terv mintáját a *7. számú melléklet* tartalmazza.

(4) A Tűzriadó Tervet az ÜBF készíti el.

(5) A Tűzriadó Tervek 1-1 példányát a portán kell tartani, előírásait minden portaszolgálatot ellátó személy köteles megismerni, betartani és szükség esetén alkalmazni.

IX. FEJEZET

TEENDŐK TŰZ ESETÉN

68. §

Tűzjelzés

(1) Aki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles késedelem nélkül jelezni.
(2) A tűzjelzés lehetőségei:
- A közelben tartózkodóknak „TŰZ VAN” hangos felkiáltással.
- A beépített tűzjelző rendszer kézi jelzésadójának működtetésével. A jelzés sikeres, ha a sziréna megszólal.
- Az épület portaszolgálatának szóban vagy telefonon.
- A hivatásos tűzoltóság értesítése a 105-ös közvetlen telefonszámon vagy a 112-es általános segélyhívó számon keresztül.
- A tűzoltóság felé a bejelentőnek az alábbiakat kell közölni:
- Hol van a tűz (a káreset pontos helye, épület, emelet, ajtó, helyiség rendeltetése).
- Mi ég (pl: folyadék, faanyag stb.).
- Van-e emberélet veszélyben.
- Mi van veszélyben (pl: tűzveszélyes folyadékok, gépek, berendezések)
- Milyen intézkedést foganatosítottak (pl. áramtalanítás, gázcsapok elzárása stb.)
- Mondja be a nevét és a telefonszámát, amelyről a tűzesetet jelzi.

(3) A riasztási és a közvetlen mentési intézkedéseket követően a tűzesetet jelezni kell:
- A közvetlen munkahelyi vezetőnek.
- Az ÜBF-nek.

69. §

Kiürítés

(1) A tűz észlelésekor a tűzjelzést követően vagy azzal párhuzamosan haladéktalanul gondoskodni kell a veszélyeztetett személyeknek az eltávolításáról.
(2) Az eltávozást lehetőleg a szabadba, vagy - átmenetileg – védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, biztonságos területre kell végrehajtani.
(3) Meg kell győződni arról, hogy a veszélyes területet mindenki elhagyta-e.
(4) A kiürítést és a terület ellenőrzését a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású vezetőnek kell megszervezni, irányítani.
(5) Tűz esetén a lifteket használni tilos.
(6) Menekülésre a lépcsőházakat kell igénybe venni.
(7) A kiürítési számításokat a Tűzriadó Tervek tartalmazzák.

70. §

Tűzoltás

(1) Mérlegelni kell, hogy a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, vízforrással, tűzoltásra alkalmas eszközökkel az észlelt tűz a körülményekre tekintettel hatékonyan eloltható, továbbterjedése megfékezhető-e a tűz oltását megkezdő személyek életének, testi épségének veszélyeztetése nélkül.
(2) A tűz oltását - segítségkérés nélkül - csak akkor szabad megkezdeni, ha annak eloltása a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel lehetséges a biztonsági szabályok betartása mellett.
(3) Ha az észlelt tűz eloltása segítséget igényel, a Tűzriadó Tervben ismertetett módon kell a tüzet jelezni.
(4) A tűz észlelése és jelzése után minden dolgozó és vezető kötelessége a tűz által veszélyeztetett személyek, tűzveszélyes anyagok, robbanásveszélyes palackok és vagyontárgyak mentése, illetve a veszélyeztetett területről való eltávolítása.
(5) Elektromos tűznél víz használata előtt áramtalanítani kell. Az áramtalanítás ténye akkor fogadható el, ha azt kellő helyismerettel rendelkező, felelős szakember végezte el.
(6) Ember ruházatának oltásakor ügyelni kell arra, hogy a tűzoltó eszközzel további sérülést ne okozzunk, ezért lehetőleg tűzoltó pokróccal vagy zuhannyal végezzük az oltást.
(7) A tűzoltóság kiérkezését követően az oltásvezető utasításának megfelelően kell eljárni.
(8) Minden tűzesetet - az eloltott tüzet is, a károsszegre való tekintet nélkül - jelenteni kell az ÜBF-nek.
(9) A tűzeset helyszínét a vizsgálat befejezéséig érintetlenül kell hagyni.

X. FEJEZET

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) Jelen Szabályzatot a Szenátus a 40/2025. (II.27.) számú Szenátusi határozatával elfogadta.
(2) A jelen Szabályzat 2025. március 10. napján lép hatályba.
(3) A jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 211/2021. (XII. 09.) Szenátusi határozattal, 2021. december 9. napján elfogadott szabályzat.

XI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Jelen Szabályzatot készítette: Balog Annamária tűzvédelmi referens, katasztrófavédelmi szervező (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, bizonyítvány sorsz. 134/14/2020., törzslapsz. P81 A 086952.)

(2) A jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni.

(3) Az Egyetem szervezeti egységei kötelesek az általuk korábban elkészített, területükre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályozásokat és Tűzriadó Terveket jelen Szabályzatnak

megfelelően szükség szerint átdolgozni, illetve készítésüknél a jövőben előírásait figyelembe venni.

Veszprém, 2025. február 27.

Dr. Abonyi János	Csillag Zsolt
rektor	kancellár

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

……/20…..

Megbízás

A Pannon Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatában rögzített jogomnál és kötelességemnél fogva megbízom Önt a…… (munkahely) tűzvédelmi megbízotti teendők ellátásával.

Feladatait az idézett szabályzat előírásai határozzák meg. Teendőinek pontosítása, a szükséges ismeretek elsajátítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a tűzvédelmi vezetővel/előadóval.

Ezen megbízás határozatlan időre szól, és visszavonásig érvényes.

Veszprém, 20……..év ……hó …… nap

ph.

_____

szervezeti egység vezető

2. sz. melléklet

Meghatalmazás

Alulírott, ... ezennel

meghatalmazom ..... nevű

(születési dátum:....., munkakör: .....) alkalmazottat,

hogy az alábbi tűzvédelmi műszaki megoldás

- üzemeltetői ellenőrzését*

- karbantartását*

- felülvizsgálatát*

a Tűzvédelmi Szabályzat és egyéb vonatkozó jogszabályok, szabványok alapján a .....létesítményben

végezze el 20....év .....hó ....napjától és a szükséges dokumentációt töltse ki.

Érintett tűzvédelmi műszaki megoldás megnevezése az OTSZ 18. számú melléklete[2] szerint:

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

.....

meghatalmazó vezető aláírása

Alulírott, ... alkalmazott az ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel rendelkezem, a meghatalmazást tudomásul vettem, a feladatot és a dokumentálást a fenti

[2] Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások

határidőre végrehajtom:

.....

meghatalmazott alkalmazott aláírása

* A vonatkozó tevékenységet aláhúzással kell jelölni.

3. sz. melléklet

Jegyzőkönyv

Készült: a Pannon Egyetem, ……szám alatti, ……. kollégiumában 20…… év ……..hó……..napján

Tárgy: Kollégisták tűzvédelmi oktatása

Aláírásommal igazolom, hogy a tűzvédelmi oktatáson részt vettem, tartalmát elsajátítottam, azt szükség esetén alkalmazni fogom:

Ssz.	**Olvasható név**	**Aláírás**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

4. sz. melléklet

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

5. számú melléklet

Kimutatás tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett alkalmazottakról

Ssz.	Érintett munkakör	Név	Beosztás	Szakvizsga érvényességének időpontja

6. számú melléklet

A Pannon Egyetemen szervezett rendezvények tűzvédelmi, rendészeti és használati előírásai

A rendezvényeket, előadásokat stb. csak erre a célra alkalmas – az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezéseken túlmenően – a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő létesítményben szabad tartani, az alábbiak betartása mellett:

- A rendezvények zavartalanságának biztosításáért, zökkenőmentes lebonyolításért, a PE Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltak betartásáért a szervező a felelős.
- A rendezvény szervezőjének a felelőssége, hogy a helyszínen csak a befogadóképességnek megfelelő létszámú személy tartózkodjon.
- A szervezés szakaszában gondoskodni kell arról, hogy a meghívottak és a rendezvények résztvevői a helyszínre akadálytalanul eljussanak, értékeiket biztonságos helyen tárolhassák.
- A rendezvényszervező köteles gondoskodni arról, hogy a rendezvény biztosítására kijelölt személyek megismerjék a helyiségre vonatkozó rendkívüli helyzetekben történő magatartás szabályait (tűzoltó készülékek helye, vészkijáratok elhelyezkedése, tűzjelzők helye, tűzjelzés módja).
- A kiállítóknak, a rendezvényszervezőknek a helyszín igénylését követően, legalább 1 héttel a rendezvény előtt az Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztályt értesíteni kell.
- A helyiségben a nem oda való éghető folyadékokat (festék, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- A világítótesteket és az álmennyezetet éghető dekorációval feldíszíteni tilos!
- A közönség jelenlétében tartott minden előadáson és főpróbán jelen kell lennie egy megfelelő tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező, a villamos berendezések használatában járatos személynek.
- A rendezvény befejeztével a résztvevők, nézők, művészek és műszaki dolgozók stb. eltávozása után a szervező által kijelölt személyek kötelesek átvizsgálni a rendezvényhez kapcsolódó és az előadás alatt használt egyéb helyiségeket. Ennek során kötelesek megszüntetni a tűzveszélyt okozó minden tényezőt, rendellenességet.
- Az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy közöttük a kijárat irányában legalább 1,5 m széles út maradjon szabadon.
- A függönyök, díszletek lángállóságáról gondoskodni kell.
- Kijárat, vészkijárat: A résztvevők közlekedésére szolgáló kijárati ajtókat csukva, de nem zárt állapotban kell tartani, amíg a résztvevők a létesítményből el nem távoznak. Többszárnyú ajtónál a bezárás tilalma valamennyi ajtózárra vonatkozik. A nézőtéri kijáratoknál csak úgy szabad elhelyezni függönyöket, hogy a behúzott függöny ne takarja el az ajtó feletti irányfény világítást, kijáratjelző táblát. Az épület utca felőli főbejáratait teljes szélességben szabadon kell hagyni. A bejárat mindenkori gyors nyithatóságát vészhelyzet esetére biztosítani kell. A főbejárat és a helyiség közötti előteret teljes terjedelmében szabadon kell hagyni, ott berendezési tárgy, dekoráció stb. az épület gyors kiürítését akadályozó módon nem helyezhető el. A lépcsők, fel- és lejáratok közelében 3,0 m széles sávban kiállítási anyag és egyéb tárgy elhelyezése tilos, a zavartalan közlekedés, veszély esetén a biztonságos menekülés érdekében.
- Dohányzás: Az Egyetem területén dohányozni csak a szabad téren kijelölt helyeken szabad.
- Pirotechnikai eszközöket használni szigorúan tilos!
- Tűz- és nyílt lánggal járó tevékenységek külön engedélyhez kötöttek.
- A rendezvényeken füstgenerátor, füstkeltő eszköz csak külön engedéllyel működtethető!

- Tűzoltó készülékek, felszerelések: szintenként a folyosókon kerültek kihelyezésre.
- Az elektromos berendezések, világítótestek, egyéb felszerelések olyan kivitelűek legyenek, hogy azok egymásra és környezetükre hatása (pl. hősugárzás, zárlat) tüzet ne okozhasson. A rendezvény befejezése után, eltávozás előtt a villamos készülékeket (hangosítás, világítás stb.) ki kell kapcsolni.
- A rendbontást előidéző személyeket a rendezvényről el kell távolítani, amennyiben a rendbontó személy nem akarja elhagyni a helyszínt, értesíteni kell a portaszolgálatot: „B”-aula porta tel.: 4250, „N” épület porta tel.: 4343).

Veszprém, 20. Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztály

Pannon Egyetem

„..... épület / kollégium”

Tűzriadó Terv

Jelen Tűzriadó Terv (tűzriadó, mentési és kiürítési terv) a Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, ... telephelyén található, ... tűz, robbanás, katasztrófa, elemi csapás, egyéb vészhelyzet (a továbbiakban: „tűz”) esetén tanúsítandó magatartási előírásait, az esemény következményeinek elhárítási szabályait tartalmazza. Az előírásokat valamennyi dolgozónak ismernie kell, munkája során, illetve vészhelyzet esetén az alábbi előírások szerint kell eljárnia.

Alapadatok:

Helyszín:

Helyrajzi szám:

Az épület alapterülete: m^2

Az épület befogadóképessége: fő

Szintek száma:

Liftek száma:

Riasztás:

Abban az esetben, ha valaki a létesítmény területén tüzet, vagy tűzre utaló jelet észlel, köteles késedelem nélkül tűzjelzést adni és azonnal jelezni a portaszolgálatnak. A tűzoltóságot elsősorban a biztonsági/portaszolgálat értesíti. Akadályoztatásuk esetén közvetlenül a tűzoltóságot kell értesíteni. A pánikkeltést minden esetben kerülni kell!

A tűzjelzés módjai:

- Tűzjelzés adása a közvetlen környezet felé: figyelmet felhívó jelzéssel, illetve kiabálással, valamint a szervezők esetében a hangosítás segítségével.
  Pl.: Tűz van a .... emeleten a .... helyiségben.

- Az automata tűzjelző berendezés kézi jelzésadójának benyomásával (lehetőleg a tűz közeléből, ugyanis ezzel a tűz tényleges helyét is megadjuk a tűzjelző központ munkatársainak).
- Értesíteni kell szóban vagy telefonon a ..... épületben lévő portaszolgálatot a ..... melléken, illetve a **0-24 órában** működő **„B - Aula"** portaszolgálatot a **4250** melléken. Abban az esetben, ha az észlelő nem tudja a biztonsági/portaszolgálatot értesíteni, akkor közvetlenül a tűzoltóságot kell értesíteni a **105**, vagy a **112**-es központi telefonszámon. A jelzést vevő operátor és a jelzést fogadó tűzoltó további kérdéseire egyértelmű és részletes választ kell adni.

Szükség szerint értesítendő készenléti szervek:

Mentők: a **104**-es telefonszámon, vagy a 112-es központi segélyhívó számon.

Rendőrség: a **107**-es telefonszámon, 112-es központi segélyhívó számon.

A tűzeset észlelőjének az alábbiakat kell közölnie:

- A bejelentő neve, telefonszáma és a pontos helyszín meghatározása,
- Pontos esemény, hány sérült van, van-e valaki közvetlen életveszélyben,
- Pontos jelenlegi állapot leírása a sérültekről, közvetlen környezetről,
- Visszahívható telefonszám, név (nem feltétlenül egyezik a bejelentő nevével, helyzettől függően kell meghatározni.)

<u>Teendők tűz esetén, a tűz oltása:</u>

A kezdetleges, kis terjedelmű tűz észlelésekor - életkor, fizikai és egészségügyi állapottól függően - , minden közreműködő kötelessége, hogy a készenlétben lévő tűzoltó készülékekkel és eszközökkel a tűz oltását megkezdje, a tűz terjedését megakadályozza, illetve eloltsa. A tűz oltását - segítségkérés nélkül -, csak akkor szabad megkezdeni, ha annak eloltása a rendelkezésre álló eszközökkel a biztonsági szabályok betartása mellett lehetséges.

Amennyiben a tűz kiterjedése olyan mértékű, hogy az oltási beavatkozási kísérlet a közreműködőket veszélybe sodorhatja, úgy az abban részt vevők azonnali kötelessége a tűz helyszínének, illetve az épületnek a mielőbbi elhagyása.

A tűzeset helyszínét a tűzoltóság megérkezéséig - élet-, vagy tűz- és robbanásveszély elhárítása kivételével - változatlanul hagyva, biztosítani kell.

A tűzoltás vezetőjét tájékoztatni kell a káreset megközelítési lehetőségeiről, majd az utasításait végre kell hajtani, ezért a riasztást, mentést, kiürítést ebben az esetben is haladéktalanul végre kell hajtani. Minden szervezőnek, résztvevőnek kötelessége a tűz észlelése és jelzése után a tűz által veszélyeztetett személyek, tűzveszélyes anyagok, robbanásveszélyes eszközök és vagyontárgyak mentése, illetve a veszélyeztetett területről való eltávolítása.

Beavatkozás során első feladat az életmentés, ennek ellenére az égő ember ruházatának oltásakor ügyelni kell arra, hogy a tűzoltó eszközzel további sérülést ne okozzunk, ezért lehetőleg tűzoltó pokróccal vagy zuhannyal végezzük az oltást.

Elektromos tűznél víz használata előtt áramtalanítani kell az épületet. Az áramtalanítás ténye akkor fogadható el, ha azt kellő helyismerettel rendelkező, felelős szakember végezte el.

Minden tűzesetet - az eloltott tüzet is, a károsszegre való tekintet nélkül - jelenteni kell az Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztálynak. A tűzeset helyszínét a vizsgálat befejezéséig érintetlenül kell hagyni.

<u>Tűzvédelmi eszközök (ld. az alaprajzokon):</u>

Tűzoltó készülékek helye:

Fali tűzcsapok helye:

Szabadtéri tűzcsap helye:

Tüzivíz tároló medence helye:

Létesítményen kívüli tűzoltó vízforrások:

<u>Mentés és menekülés:</u>

Tűz, káreset esetében állampolgári kötelezettségünk, hogy lehetőségeinkhez mérten az épületben tartózkodó személyek mentését azonnal megkezdjük, amennyiben ezzel saját és mások testi épségét nem veszélyeztetjük. Elsősorban mozgásukban korlátozott személyeknek, időseknek és gyermekeknek kell segíteni a menekülésben. Az épületbe visszamenni csak a mentésben vagy a tűzoltásban részt vevő személyeknek szabad!

Az épületben tartózkodóknak a kijelölt menekülési útvonalakon, a folyosókon elhelyezett jelzések alapján, valamint a mentést irányítótól kapott utasítás szerint kell elhagyniuk az épületet és a gyülekezési helyre kell távozniuk. A tartózkodási helyünkhöz legközelebbi lépcsőházat, kijáratot használjuk. **Gyülekezési hely** a …… . Az épületet elhagyók ne az épület körül várakozzanak, mert ezzel akadályozzák a mentési, tűzoltási tevékenységet.

Az épületet a …… kell elhagyni. Az épületben tartózkodók a menekülési útvonal jobb oldalán haladjanak. A bal oldalt szabadon kell hagyni a mentésben részt vevők szabad mozgása érdekében. Tűz esetén a felvonókat, lifteket használni tilos!

A menekülést csendben és fegyelmezetten kell végrehajtani. Mindent el kell követni a pánikhangulat elkerülése érdekében. Az épületben munkaidőn kívül, illetve a rendezvényen kívül is tartózkodhatnak, ezért a riasztást, mentést, kiürítést ebben az időben is haladéktalanul végre kell hajtani. A menekülési útvonalakat és vészkijáratokat saját szünetmentes áramforrásról is működő elektromos útirány jelző lámpák, utánvilágító táblák, valamint feltűnő feliratok jelzik. A tűzjelző rendszer kézi jelzésadói, valamint a tűzcsapok, kézi tűzoltó készülékek helye és használati utasítása utánvilágító táblákkal jelölt.

<u>Speciális feladatok:</u>

Az épületben tartózkodók feladatai:

- lehetőségeikhez mérten a személyek mentése,
- a helyiségek ablakainak, ajtajainak becsukása (nem kulcsra zárni!),
- a tűzoltó készülékekkel, tűzoltó eszközökkel megkezdeni a tűz oltását (életkor, fizikai és egészségügyi állapottól függően),
- köteles aktívan közreműködni a tűz oltásában és a mentési munkákban.

…… **épület portaszolgálat feladatai:**

- meggyőződni a riasztás valódiságáról,
- tűz/káresemény helyének, méretének, veszélyeinek behatárolása,
- „B - Aula" Főportaszolgálat értesítése, tájékoztatása (mellék: 4250),
- minden kijárat teljes keresztmetszetben történő kinyitása,
- szakaszos, vagy teljes áramtalanítás a tűzoltóság utasításainak megfelelően,
- meggyőződni arról, hogy a mellékhelyiségekbe és lift(ek)be nem rekedtek-e személyek,
- helyszínre érkező tűzoltásvezetőt tájékoztatni kell lehetőség szerint a létszámról (tartózkodik-e valaki az épületben és hol?), a tett intézkedésekről, a Tűzriadó Tervet és a helyszínrajzot át kell adni.
- sérültek elsősegélyben részesítése.

Főporta feladatai:

- meggyőződni a riasztás valódiságáról,
- tűz/káresemény helyének, méretének, veszélyeinek behatárolása,
- tűzoltóság értesítése, szükség esetén a mentők és a rendőrség értesítése,
- résztvevőket, vendégeket felszólítja az épület elhagyására a meghatározott menekülési útvonalakon (minden lehetséges útvonalat figyelembe véve),
- intézkedik a kiérkező tűzoltók vonulásának biztosítására, a kapuk, sorompók kinyitására, esetlegesen a forgalom elterelésére,
- riasztási, kiürítési, mentési folyamatok irányítása,
- minden kijárat teljes keresztmetszetben történő kinyitása,
- szakaszos, vagy teljes áramtalanítás a tűzoltóság utasításainak megfelelően,
- meggyőződni arról, hogy a mellékhelyiségekben nem rekedtek-e személyek,
- helyszínre érkező tűzoltásvezetőt tájékoztatni kell a létszámról (tartózkodik-e valaki az épületben és hol?), a tett intézkedésekről, a tűzriadótervet és a helyszínrajzot át kell adni,
- sérültek elsősegélyben részesítése.
- **Fenntartási Csoport értesítése:**
    - Fenntartási Csoport csoportvezetője: +36 30 3513 - 591
    - Fenntartási Csoport – asztalos: +36 30 3752 - 956
    - Fenntartási Csoport – villanyszerelő: +36 30 6973 - 920
    - Fenntartási Csoport – vízvezetékszerelő: +36 30 6973 - 919
- fűtési idényben az Üzemviteli Csoport ügyeletesének értesítése (Kazánház: **4206 mellék**),

- Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztály értesítése (Antal János, főosztályvezető: **+ 36 30 / 226 - 9215**, Balog Annamária, tűzvédelmi referens **+36 30 / 125 - 6617**).
- **Kollégiumok esetében:** Haraszti László, kollégiumi igazgató **+ 36 30 678 - 1510**
  Adorján László, recepcióvezető - Magister kollégium
  +36 30 887 – 1675
  Monostori Zsolt, recepcióvezető - Központi kollégium
  –+ 36 30 883 8598

Fenntartási Csoport és az Üzemviteli Csoport feladatai:

Riasztása és/vagy a helyszínre érkezése után a tűzoltóság utasítására az alábbi feladatok ellátásával segíti a mentési/oltási tevékenységet:

- műszaki információk adása, áramtalanítás,
- közművek elzárása, vészüzemre történő átállás,
- külső elektromos betáplálás lekapcsolása,
- fűtőrendszer leállítása.

Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztály illetékes munkatársainak feladatai:

Feladatmegosztások figyelembevételével: Porták, Főporták, valamint a Fenntartási Csoport és az Üzemviteli Csoport munkatársainak feladatai segítése a feladatmegosztások figyelembevételével különösképpen riasztási, kiürítési, mentési folyamatok irányítása.

Rendezvényszervezők feladatai:

- közreműködés a riasztási, kiürítési, mentési, oltási folyamatokban,
- a hangosító berendezés segítségével a résztvevőket, vendégeket felszólítják az épület elhagyására a meghatározott menekülési útvonalakon (minden lehetséges útvonalat figyelembe véve),
- a sérültek elsősegélyben részesítése,
- helyszín biztosítása a készenléti szervek megérkezéséig.

<u>Elsősegélynyújtás:</u>

Minden személynek kötelessége a bajbajutottakon, sérülteken a legjobb tudása szerint, a baleset súlyosságához mérten segíteni. Az első és legfontosabb az elsősegélynyújtás, amely 3 fő lépésből áll:

1. Első a **helyszínbiztosítás**, amely során a kulcsszó a biztonság. Biztosítani kell a bajbajutott, az elsősegélynyújtó és a helyszínen lévők biztonságát, továbbá a veszélyforrásokat igyekezni kell megszüntetni.
2. Második lépésben **tájékozódni** kell a sérült állapotáról és a közvetlen környezetről. Fel kell mérni, hogy tud-e valaki segíteni a jelenlévők közül, a szükséges feladatok megoszthatók-e, kell-e értesíteni a készenléti szerveket.
3. Harmadik lépésben **értesíteni kell a mentőket**, amelyet már a szükséges és korrekt információk birtokában végezzünk.

Elsősegély-felszerelés a portákon található.

<u>Kiemelt veszélyforrások:</u>

Nagy létszámú személyi jelenlét van az épületben. Minden esetben kerülni kell a pánikkeltést! Folyosókat, menekülési útvonalakat, villamos- és tűzvédelmi berendezéseket, tűz- és füstgátló ajtókat ideiglenesen sem szabad **eltorlaszolni**, **hozzáférhető** és **használható** állapotban kell tartani. A lépcsőházak, átjárók ajtóit csukva kell tartani, a füst bejutásának megakadályozása érdekében. Az átjáró ajtókat, vészkijárati ajtókat **tilos** a rendezvény ideje alatt kulcsra zárni! A gépek, berendezések leállítását, áramtalanítását a közreműködőknek el kell végezni.

<u>Központi elzárók:</u>

Villamos főkapcsoló:

Villamos betáplálás:

Gáz főelzáró:

Automata tűzjelző berendezés központja:

Automata tűzjelző berendezés távfelügyeleti rendszere:

Hő- és füstérzékelő-panel be- és kikapcsolási lehetősége:

Vízhálózat főelzáró:

Csapadékvíz-elvezetés központi kifolyója:

Klímaberendezés vezérlője:

Napelem-lekapcsolás lehetőségei:

A jelen kiürítési tervben foglaltakat az épületben dolgozók tudomására kell hozni, és ezek betartását meg kell követelni. A Tűzriadó Tervben meghatározottakat tűzvédelmi oktatás keretében ismertetni kell.

<u>Mellékletek:</u>

Kiürítés tervezés:

- helyszínrajz
- alaprajzok: gyülekezési pontok, menekülési útvonalakat és tűzvédelmi eszközöket tartalmazó alaprajz
- kockázati osztályba sorolás
- kiürítés számítás

Veszprém, 20.....

.....

készítő személy neve
beosztása
szervezeti
egység

Tűzriadó terv

…… „épület / kollégium” kiürítési terv

Fire and emergency plan / Flucht- und Rettungsplan

Jelmagyarázat / Legend /Legende



8. számú melléklet

Betartandó tűztávolságok

Épületek közötti tűztávolságok

	A	B	C	D	E
1	**A épület mértékadó**	**A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület mértékadó kockázati osztálya**			
2	**kockázati osztálya**	**NAK**	**AK**	**KK**	**MK**
3	NAK	3	5	6	7
4	AK	5	6	7	8
5	KK	6	7	8	9
6	MK	7	8	9	10

Épületek és tárolási egységek közötti tűztávolságok

	A	B	C	D	E
1	**A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői**	**Épület és tárolási egység közötti tűztávolság (m), ha az épület mértékadó kockázati osztálya**			
2		**NAK**	**AK**	**KK**	**MK**
3	Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tároló-eszköz nélkül	nincs követelmény (tekintettel az éghető csomagolás és tárolóeszköz hiányára)			
4	Csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 3000 litert meghaladó mennyiségben	10	10	12	14
5	Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvé-delmi jellemzőitől függetlenül, és legfeljebb 3 000 liter mennyiségben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással Kizárólag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 3 000 liter mennyiségben	6	6	8	10
6	Létesítményen kívüli kazal, szérű, rostnövénytároló	50		100	200

Tárolási egységtől tartandó tűztávolság

	A	B
1	**A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői**	**A tárolási egységtől tartandó tűztávolság (m)**
2	Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül	nincs követelmény
3	Csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag 3 000 litert meghaladó mennyiségben	15
4	Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől füg-getlenül, és legfeljebb 3 000 liter mennyiségben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással Kizárólag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 3 000 liter mennyiségben	10
5	Létesítményen kívüli kazal, szérű, rostnövénytároló	20

9. sz. melléklet

Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak

a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „CLP rendelet") szerinti

aa) instabil robbanóanyagok, továbbá az 1.1–1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag,

ab) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az A és B kategóriába tartozó kémiailag instabil gáz,

ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol, 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,

ad) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,

ae) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék, 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,

af) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,

ag) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,

bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum kivételével,

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül

ca) az éghető gáz, az éghető gőz, köd,

cb) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke,

cc) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,

cd) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C,

valamint

ce) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke.

Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül

aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,

ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,

ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek,

ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,

ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,

af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,

ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,

ah) az E, F és G típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,

bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,

bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghető anyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint

bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum,

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül

ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba,

cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,

cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B–F tűzvédelmi osztályú építőanyag,

cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a mérsékelten tűzveszélyes osztályba,

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

10. sz. melléklet

Engedély alkalmi tűzveszélyes munkavégzéshez

1. A Kiállító szervezet neve:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a ..... napján megtartott helyszíni szemle alapján végezhető tűzveszélyes tevékenység megnevezése:

2. Helye:

3. Időtartama:

4. Tűzvédelmi előírások:

A tűzveszélyes tevékenységhez legalább 1 db 6 kg porral oltó készüléket és 1 db széndioxiddal oltó készüléket kell készenlétben tartani. Tűzoltókészülékek a .....megtalálhatóak.

A tűzveszélyes tevékenységtől számított 4 méteres védőtávolságban tűz- és robbanásveszélyes anyag nem lehet jelen.

A tűzveszélyes tevékenységet csak abban az esetben lehet megkezdeni, ha a környezet tűzvédelme biztosított, tűz- vagy robbanásveszély nem áll fenn. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a felelős személy a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet vagy robbanást okozhat. A tevékenység során egy főnek állandóan jelen kell lenni. A tűzveszélyes tevékenység során be kell tartani a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat (elérhető: www.uni-pannon.hu).

5. A fenti feltételek végrehajtásával, a munkavégzés alatti felügyelettel az alábbi dolgozókat bízom meg:

Név	**Szem. ig. szám**	**Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány sz.**	**Mobilszám**

Veszprém, 20.....

.....

engedélyt kiadó aláírása

6. **A tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozók:**

Név	**Szem. ig. szám**	**Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány sz.**	**Mobilszám**

A 4. pontban meghatározott intézkedések megtörténtek, a tűzi munkavégzés megkezdhető.

A munkavégzést elrendelem:

Veszprém, 20.....

.....

A munkavégzést irányító személy neve, aláírása

Tűzvédelmi műszaki megoldások

A		B		C		D	
érintett műszaki megoldás		**üzemeltetői ellenőrzés**		**időszakos felülvizsgálat**		**karbantartás**	
		ciklusidő	**dokumentálás szükségessége és módja**	**ciklusidő**	**dokumentálás szükségessége és módja**	**ciklusidő**	**dokumentálás szükségessége és módja**
tűzoltó készülék		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap)[1)] 12 hónap (+ 1 hónap)[2)] 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúk, száraz oltóvízvezeték		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
beépített tűzjelző berendezés		1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás		3 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer		minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
Túlnyomásos füstmentes lépcsőház, túlnyomásos előtér légellátó rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)		-	-	használatbavétel előtt, illetve a hatékonyságot befolyásoló átalakítást követően	mérési jegyzőkönyv	-	-
Biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

12. sz. melléklet

Ellenőrzési naplók

Ellenőrzési napló

Az/A … épületben üzemeltetett biztonsági tápforrásnak
minősülő akkumulátor,
szünetmentes tápegység

2025. év

Telepítés helye:

N.é.	Ellenőrzés dátuma	Értékelés	Megjegyzés	Aláírás
I.				
II.				
III.				
IV.				

Ellenőrzési napló

Az/A … épületben üzemeltetett dízel aggregátor ellenőrzéséről

2025. év

Telepítés helye:

N.é.	Ellenőrzés dátuma	Értékelés	Megjegyzés	Aláírás
I.				
II.				
III.				
IV.				

Ellenőrzési napló

Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek ellenőrzéséről

2025. év

Épület, felszerelési hely: … épület

N.é.	Ellenőrzés dátuma	Értékelés	Megjegyzés	Aláírás
I.				
II.				
III.				
IV.				

Ellenőrzési napló

A FÜSTGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

2025. év

Épület, felszerelési hely: „……” épület, 8200 Veszprém, …….. .

Negyed év	Ellenőrzés dátuma	Értékelés	Megjegyzés	Aláírás
I.				
II.				
III.				
IV.				

Ellenőrzési napló
Külső oltóvízellátást biztosító szivattyúk ellenőrzéséről

2025. év

Helye:

Az üzemeltetői ellenőrzést végző neve: .....

Sorszám	Nyomásfokozó szivattyúk	Az ellenőrzés időpontja (negyedév), értékelésük			Javítás
	helye	Értékelés	I. félév	II. félév	
1.	„.....” épület				
2.	„.....” épület				

Ellenőrzési napló

PÁNIKZÁR, VÉSZKIJÁRATI ZÁR,

VÉSZKIJÁRAT ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSA

<u>2025. év</u>

A készenlétben tartó (szervezeti egység): .....

Az üzemeltetői ellenőrzést végző neve: .....

Sorszám	**A pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer**	**Az ellenőrzés időpontjai (negyedév), értékelésük**					**Javítás**
	helye	**Értékelés**	**I. né.**	**II. né.**	**III. né.**	**IV. né.**	
1.	**„.....” épület**						
2.	**„.....” épület**						

Ellenőrzési napló

A TŰZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

2025. év

Épület, felszerelési hely: „.....” épület, 8200 Veszprém, ...

Hó	Ellenőrzés dátuma	Értékelés	Megjegyzés	Aláírás
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				